



**Rep. 9/12**

oraz, że niniejszy wyrób spełnia wszystkie określone wymagania.

Niniejszy certyfikat został najpierw wydany w dniu 5/11/2010 i pozostaje ważny tak długo, jak wyrób będzie produkowany, a warunki określone w przytoczonej zharmonizowanej specyfikacji technicznej lub warunki produkcji w zakładzie, lub zakładowa kontrola produkcji nie zostaną w sposób istotny zmienione oraz jeśli utrzyma się doroczną obowiązkową ocenę zakładowej kontroli produkcji.

*/-/ podpis nieczytelny*

Martin McCullagh  
Dyrektor ds. certyfikacji  
Dla i w imieniu BRE Global Limited

Data wydania: 5/11/2010  
Ilość egzemplarzy: 1  
Strona 1 z 2

Niniejszy certyfikat pozostaje własnością BRE Global Limited, zostaje wydany z zachowaniem warunków i terminów oraz pozostaje w mocy dzięki audytom zakładowej kontroli jakości.

Proszę się z nami skontaktować lub odwiedzić naszą stronę internetową, by potwierdzić autentyczność tego certyfikatu.



Rep. 9/12

Strona 2 z 2

### BRE Global Limited & LPCB

Bucknalls Lane, Garston , Watford, Hertfordshire, Zjednoczone Królestwo WD25 9XX, Tel.  
+44 (0) 1923 664100; fax. +44 (0) 1923 664603;  
email: [enquiries@breglobal.co.uk](mailto:enquiries@breglobal.co.uk); [www.breglobal.co.uk](http://www.breglobal.co.uk)

#### Załącznik do EC- certyfikatu zgodności 0832-CPD-1445

Dane i warunki użytkowania ID300 konwencjonalnej wielokryteriowej optycznej czujki dymu i termicznej (klasa P) wprowadzonej na rynek przez INIM Electronics s.r.l; Via Fosso Antico – Loc. Centobuchi, 63033 MONTEPRANDONE (AP) ITALY, są następujące:

Do wykorzystania zgodnie z instrukcją instalacji dostawcy i w połączeniu z następującymi podstawami, wyposażeniem pomocniczym, sygnalizatorami dźwięku i ustawieniami czułości (zależnie od możliwości zastosowania):

#### Podstawy:

EB0010 gniazdo czujników konwencjonalnych  
EB0020 podstawa relay

#### Ustawienia czułości:

Spełnia wymogi EN54-7:2000 odnośnie czułości „niska”, „średnioniska”, „średniowysoka” i „wysoka”.

#### Klasyfikacja termiczna:

Klasa B i klasa AIR

*/-/ podpis nieczytelny*

Martin McCullagh  
Dyrektor ds. certyfikacji  
Dla i w imieniu BRE Global Limited

Data wydania: 5/11/2010

Ilość egzemplarzy: 1

Strona 2 z 2

Niniejszy certyfikat pozostaje własnością BRE Global Limited, zostaje wydany z zachowaniem warunków i pozostaje w mocy dzięki audytom zakładowej kontroli jakości. Proszę się z nami skontaktować lub odwiedzić naszą stronę internetową, by potwierdzić autentyczność tego certyfikatu.

\*\*\*\*\*

Tłumaczenie z oryginału. Tłumaczenie z języka angielskiego. Agnieszka Kaflńska, tłumacz przysięgły języka angielskiego. Ilość stron 4 (ok. 4300 znaków). Opłata 92,- zł.  
Łódź, 04.05. 2012 r., Repertorium nr 9/12

*Agnieszka Kaflńska*

