




Kontroler systemu BE WAVE

Smart HUB Plus Smart HUB Smart HUB Plus LV

PL

Wersja oprogramowania 1.1



smart_hub_pl 02/25

WAŻNE

Wprowadzanie w urządzeniu jakichkolwiek modyfikacji, które nie są autoryzowane przez producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratą uprawnień wynikających z gwarancji.

Symbole umieszczone na tabliczce znamionowej urządzenia oznaczają:



Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.



Urządzenia nie wolno wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy się go pozbyć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (urządzenie wprowadzono na rynek po 13 sierpnia 2005 r.).



Urządzenie II klasy ochronności (izolacja ochronna).



Urządzenie przeznaczone jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.



Prąd zmienny.



Prąd stały.



Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z instrukcją.

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Smart HUB Plus / Smart HUB / Smart HUB Plus LV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.satel.pl/ce

Ikony w instrukcji



Ostrzeżenie – informacja dotycząca bezpieczeństwa użytkowników, urządzeń itd.



Uwaga – odpowiedź lub dodatkowa informacja.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	6
2. Właściwości Smart HUB Plus / Smart HUB / Smart HUB Plus LV	6
3. Urządzenia bezprzewodowe BE WAVE	7
3.1 Smart Keypad (AKP-200).....	7
3.2 Motion Detector (APD-200).....	7
3.3 Motion Detector Pet (APD-200 Pet)	8
3.4 Motion Detector Cam (APCAM-200)	9
3.5 Motion Detector Plus (APMD-250)	10
3.6 Outdoor Motion Detector (AOD-210).....	11
3.7 Curtain Detector (ACD-220)	12
3.8 Outdoor Curtain Detector (AOCD-260)	13
3.9 Glass Break Detector (AGD-200).....	13
3.10 Multipurpose Detector (AXD-200)	14
3.10.1 Czujka wstrząsowa	14
3.10.2 Czujka otwarcia	14
3.10.3 Czujka otwarcia i wstrząsowa	14
3.10.4 Czujka zalania	14
3.10.5 Czujnik temperatury	14
3.10.6 Czujka roletowa	14
3.11 Opening Detector (AXD-200 Lite)	14
3.12 Flood Detector (AFD-200).....	15
3.13 Fire Detector Plus (ASD-200).....	15
3.14 Fire Detector Pro (ASD-250).....	15
3.15 Carbon Monoxide Detector (ACMD-200)	15
3.16 Outdoor Dusk Detector (ADD-200)	16
3.17 Multi Sensor (ATPH-200)	16
3.18 Outdoor Siren (ASP-200)	17
3.19 Indoor Siren (ASP-215).....	17
3.20 Mini Multi Extender (ACX-210).....	17
3.21 Multi Extender (ACX-220)	17
3.22 Smart Dimmer (ADC-200).....	18
3.23 Smart RGBW LED Driver (ARC-200).....	18
3.24 Smart Blinds (ARSC-200)	19
3.25 Smart Thermostat (ART-210).....	19
3.26 Smart Plug (ASW-200).....	20
3.27 Smart 2-CH Relay (ASW-210)	20
3.28 Smart Keyfob (APT-210).....	20
3.29 Smart Switch Controller (ATX-200)	20
3.30 Smart Button (APB-210)	21
4. Instalacja.....	21
4.1 Instalacja kontrolera Smart HUB Plus / Smart HUB	21
4.1.1 Opis kontrolera Smart HUB Plus / Smart HUB	22
4.1.2 Wskazówki instalacyjne dla kontrolera Smart HUB Plus / Smart HUB	23
4.1.3 Montaż kontrolera Smart HUB Plus / Smart HUB	24
4.2 Instalacja kontrolera Smart HUB Plus LV.....	29
4.2.1 Opis kontrolera Smart HUB Plus LV	29

4.2.2	Wskazówki instalacyjne dla kontrolera Smart HUB Plus LV	30
4.2.3	Montaż kontrolera Smart HUB Plus LV	31
4.3	Dodanie kontrolera do aplikacji Be Wave	35
4.4	Dodanie urządzenia BE WAVE do systemu	40
4.4.1	Dodanie pierwszego urządzenia BE WAVE	40
4.4.2	Dodanie kolejnego urządzenia BE WAVE	42
4.5	Instalacja urządzeń BE WAVE	42
4.5.1	Instalacja Smart Keypad	43
	Opis Smart Keypad	43
	Wskazówki instalacyjne dla Smart Keypad	43
	Montaż Smart Keypad	43
4.5.2	Instalacja Motion Detector, Motion Detector Pet i Motion Detector Plus	45
	Wskazówki instalacyjne dla Motion Detector, Motion Detector Pet i Motion Detector Plus	45
	Montaż Motion Detector, Motion Detector Pet i Motion Detector Plus	45
4.5.3	Instalacja Motion Detector Cam	49
	Wskazówki instalacyjne dla Motion Detector Cam	49
	Opis Motion Detector Cam	50
	Montaż Motion Detector Cam	51
4.5.4	Instalacja Outdoor Motion Detector	56
	Wskazówki instalacyjne dla Outdoor Motion Detector	56
	Montaż Outdoor Motion Detector	56
4.5.5	Instalacja Curtain Detector	61
	Wskazówki instalacyjne dla Curtain Detector	61
	Montaż Curtain Detector	62
4.5.6	Instalacja Outdoor Curtain Detector	63
	Wskazówki instalacyjne dla Outdoor Curtain Detector	63
	Montaż Outdoor Curtain Detector	63
4.5.7	Instalacja Glass Break Detector	65
	Wskazówki instalacyjne dla Glass Break Detector	65
	Montaż Glass Break Detector	66
4.5.8	Instalacja Multipurpose Detector	67
	Opis Multipurpose Detector	67
	Wskazówki instalacyjne dla Multipurpose Detector	68
	Montaż Multipurpose Detector	68
4.5.9	Instalacja Opening Detector	71
	Opis Opening Detector	71
	Wskazówki instalacyjne dla Opening Detector	71
	Montaż Opening Detector	72
4.5.10	Instalacja Flood Detector	74
	Wskazówki instalacyjne dla Flood Detector	74
	Przygotowanie Flood Detector do pracy	74
4.5.11	Instalacja Fire Detector Plus / Fire Detector Pro	75
	Wskazówki instalacyjne dla Fire Detector Plus / Fire Detector Pro	75
	Montaż Fire Detector Plus / Fire Detector Pro	76
4.5.12	Instalacja Carbon Monoxide Detector	77
	Wskazówki instalacyjne dla Carbon Monoxide Detector	77
	Montaż Carbon Monoxide Detector	77
4.5.13	Instalacja Outdoor Dusk Detector	79
	Wskazówki instalacyjne dla Outdoor Dusk Detector	79
	Montaż Outdoor Dusk Detector	79
4.5.14	Instalacja Multi Sensor	80

Wskazówki instalacyjne dla Multi Sensor.....	80
Montaż Multi Sensor	80
4.5.15 Instalacja Outdoor Siren	82
Wskazówki instalacyjne dla Outdoor Siren	82
Montaż Outdoor Siren.....	82
4.5.16 Instalacja Indoor Siren	83
Wskazówki instalacyjne dla Indoor Siren	83
Montaż Indoor Siren	83
4.5.17 Instalacja Mini Multi Extender	84
Opis Mini Multi Extender	85
Wskazówki instalacyjne dla Mini Multi Extender	85
Montaż Mini Multi Extender.....	85
4.5.18 Instalacja Multi Extender	87
Opis Multi Extender	88
Wskazówki instalacyjne dla Multi Extender.....	89
Montaż Multi Extender	89
4.5.19 Instalacja Smart Dimmer.....	91
Opis Smart Dimmer	92
Wskazówki instalacyjne dla Smart Dimmer	92
Montaż Smart Dimmer	93
4.5.20 Instalacja Smart RGBW LED Driver	93
Opis Smart RGBW LED Driver	94
Wskazówki instalacyjne dla Smart RGBW LED Driver	94
Montaż Smart RGBW LED Driver	95
4.5.21 Instalacja Smart Blinds	97
Opis Smart Blinds	97
Wskazówki instalacyjne dla Smart Blinds	98
Montaż Smart Blinds	98
4.5.22 Instalacja Smart Thermostat	99
Wskazówki instalacyjne dla Smart Thermostat.....	99
Montaż Smart Thermostat	100
4.5.23 Instalacja Smart Plug	105
Wskazówki instalacyjne dla Smart Plug.....	105
Przygotowanie Smart Plug do pracy	105
4.5.24 Instalacja Smart 2-CH Relay.....	105
Opis Smart 2-CH Relay	106
Wskazówki instalacyjne dla Smart 2-CH Relay	107
Montaż Smart 2-CH Relay	107
4.5.25 Instalacja Smart Switch Controller	108
Opis Smart Switch Controller	108
Wskazówki instalacyjne dla Smart Switch Controller	109
Montaż Smart Switch Controller	109
4.5.26 Instalacja Smart Button.....	110
Wskazówki instalacyjne dla Smart Button.....	110
Montaż Smart Button	111
4.6 Dodanie do systemu Smart Keyfob.....	111
5. Testowanie	111
5.1 Włączenie trybu diagnostycznego	112
6. Konserwacja.....	112
6.1 Aktualizacja oprogramowania	112
6.2 Wymiana akumulatora / baterii.....	112

6.2.1	Wymiana akumulatora w kontrolerze Smart HUB Plus / Smart HUB / Smart HUB Plus LV	112
6.2.2	Wymiana baterii w urządzeniu BE WAVE	113
	Wymiana baterii w Outdoor Siren	114
	Otwarcie obudowy Smart Keyfob	114
6.3	Czyszczenie komory dymu czujki Fire Detector Plus / Fire Detector Pro	114
6.4	Przywrócenie ustawień fabrycznych kontrolera	116
6.4.1	Przywrócenie ustawień fabrycznych z aplikacji Be Wave	116
6.4.2	Sprzętowe przywrócenie ustawień fabrycznych	116
6.5	Wyłączenie kontrolera Smart HUB Plus / Smart HUB	116
6.6	Wyłączenie kontrolera Smart HUB Plus LV	116
7.	Użytkowanie Smart Keypad	117
7.1	Wskaźniki LED	117
7.2	Klawisze	118
7.3	Sygnalizacja dźwiękowa	118
7.3.1	Dźwięki generowane podczas używania klawiatury	118
7.3.2	Sygnalizacja zdarzeń	118
7.4	Tryby pracy klawiatury zasilanej z baterii	118
8.	Użytkowanie Smart Keyfob	119
9.	Ręczna obsługa urządzeń	120
9.1	Ręczna obsługa Smart Termostat	120
9.1.1	Wyświetlacz LED	120
	Symbole na wyświetlaczu	120
	Komunikaty na wyświetlaczu	120
	Odwroćenie temperatury / komunikatów na wyświetlaczu o 180°	121
9.1.2	Pokręćło	121
9.1.3	Ręczna zmiana trybu pracy głowicy	121
9.1.4	Tymczasowe ustawienie innej temperatury	121
9.1.5	Zmiana ustawień temperatury dla wybranego trybu pracy	122
9.2	Ręczna obsługa Smart Plug	122
9.2.1	Wskaźnik LED	122
9.2.2	Przycisk	122
10.	Dane techniczne	123
10.1	Smart HUB Plus / Smart HUB	123
10.2	Smart HUB Plus LV	123
10.3	Smart Keypad (AKP-200)	124
10.4	Motion Detector (APD-200)	124
10.5	Motion Detector Pet (APD-200 Pet)	125
10.6	Motion Detector Cam (APCAM-200)	126
10.7	Motion Detector Plus (APMD-250)	126
10.8	Outdoor Motion Detector (AOD-210)	127
10.9	Curtain Detector (ACD-220)	128
10.10	Outdoor Curtain Detector (AOCD-260)	128
10.11	Glass Break Detector (AGD-200)	129
10.12	Multipurpose Detector (AXD-200)	129
	Czujka otwarcia / Czujka otwarcia i wstrząsowa	130
	Czujka wstrząsowa / Czujka otwarcia i wstrząsowa	130
10.13	Opening Detector (AXD-200 Lite)	130

10.14Flood Detector (AFD-200)	131
10.15Fire Detector Plus (ASD-200).....	131
10.16Fire Detector Pro (ASD-250)	132
10.17Carbon Monoxide Detector (ACMD-200)	133
10.18Outdoor Dusk Detector (ADD-200)	133
10.19Multi Sensor (ATPH-200)	134
10.20Outdoor Siren (ASP-200)	134
10.21Indoor Siren (ASP-215).....	135
10.22Mini Multi Extender (ACX-210).....	135
10.23Multi Extender (ACX-220)	136
10.24Smart Dimmer (ADC-200).....	136
10.25Smart RGBW LED Driver (ARC-200).....	137
10.26Smart Blinds (ARSC-200)	137
10.27Smart Thermostat (ART-210).....	138
10.28Smart Plug (ASW-200).....	138
10.29Smart 2-CH Relay (ASW-210)	139
10.30Smart Keyfob (APT-210).....	139
10.31Smart Switch Controller (ATX-200)	140
10.32Smart Button (APB-210)	140

1. Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja pomoże Ci zainstalować kontroler Smart HUB Plus / Smart HUB / Smart HUB Plus LV i inne urządzenia systemu BE WAVE. System BE WAVE łączy w sobie funkcje automatyki domowej i funkcje ochrony przed włamaniem, pożarem lub innym zdarzeniem losowym. Możesz nim sterować z intuicyjnej aplikacji mobilnej Be Wave.

Instrukcja dotyczy kontrolera z wersją elektroniki:

Smart HUB / Smart HUB Plus: 1.5,

Smart HUB Plus LV: 1.2.

2. Właściwości Smart HUB Plus / Smart HUB / Smart HUB Plus LV

- Obsługa do 128 urządzeń bezprzewodowych BE WAVE:
 - praca w paśmie częstotliwości 868 MHz,
 - szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa,
 - dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami,
 - dodatkowy kanał transmisji na potrzeby odbierania zdjęć z czujki Motion Detector Cam.
- Możliwość przydzielenia urządzeń do 50 pomieszczeń.
- Do 50 użytkowników.
- Aplikacja mobilna Be Wave do zarządzania systemem:
 - łączność przez sieć lokalną lub nawiązanie połączenia przez Internet przy użyciu serwera SATEL,
 - programowanie systemu,
 - sterowanie systemem,
 - diagnostyka systemu,
 - możliwość zainstalowania na 5 różnych urządzeniach mobilnych użytkownika.
- Możliwość włączenia ochrony pełnej lub ochrony częściowej.
- Do 100 scen i rutyn:
 - uproszczenie sterowania dzięki scenom.
 - automatyzacja pracy systemu dzięki rutynom.
- Pamięć 8000 zdarzeń.
- Powiadamianie o zdarzeniach przy użyciu:
 - push,
 - SMS [Smart HUB Plus / Smart HUB Plus LV],
 - CLIP [Smart HUB Plus / Smart HUB Plus LV].
- Monitoring:
 - monitorowanie zdarzeń do dwóch stacji monitorujących,
 - obsługa formatów komunikacji Contact ID, SIA i Bold Manitou,
 - transmisja danych przez sieć Ethernet lub przez sieć komórkową [Smart HUB Plus / Smart HUB Plus LV],
 - monitoring dwutorowy (Dual Path Reporting) zgodny z normą EN 50136 [Smart HUB Plus / Smart HUB Plus LV].

- Możliwość aktualizacji oprogramowania kontrolera i urządzeń w systemie.
- Wbudowany port Ethernet (LAN).
- Wbudowane Wi-Fi:
 - praca w pasmach 2,4 i 5 GHz,
 - standardy IEEE 80.11 b/g/n (2,4 GHz) / IEEE 802.11 a/n (5 GHz).
- Wbudowany telefon komórkowy [Smart HUB Plus / Smart HUB Plus LV]:
 - praca w sieciach 2G i 4G,
 - obsługa dwóch kart SIM.
- Wskaźnik LED.
- Zasilanie napięciem:
 - 230 V AC [Smart HUB Plus / Smart HUB],
 - 9...28 V DC [Smart HUB Plus LV].
- Akumulator jako zasilanie awaryjne.
- Układ ładowania akumulatora.
- Kontrola stanu akumulatora i odłączanie rozładowanego akumulatora.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża.

3. Urządzenia bezprzewodowe BE WAVE

- Praca w paśmie częstotliwości 868 MHz.
- Szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa.
- Dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami.
- Zdalne programowanie ustawień.
- Zdalna aktualizacja oprogramowania (nie dotyczy Fire Detector Pro).

3.1 Smart Keypad (AKP-200)

Klawiatura do sterowania systemem BE WAVE.

- Klawisze dotykowe z podświetleniem.
- 2 klawisze funkcyjne.
- 4 wskaźniki LED.
- Wbudowany sygnalizator dźwiękowy.
- Zasilanie:
 - dwie baterie LR6 AA 1,5 V (wymagane),
 - zasilacz APS-055 firmy SATEL (opcjonalnie).
- Kontrola stanu baterii.


3.2 Motion Detector (APD-200)

Czujka wykrywa ruch przy użyciu podczerwieni.

- Maksymalny obszar detekcji: 15 m x 24 m, 90° (patrz rysunek niżej).
- Cyfrowy algorytm detekcji ruchu.
- Cyfrowa kompensacja temperatury.
- Możliwość włączenia / wyłączenia kontroli strefy podejścia.

- Wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: -10°C ... $+55^{\circ}\text{C}$).
- Wskaźniki LED.
- Nadzór układu detekcji ruchu.
- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża.

Motion Detector (APD-200)




3.3 Motion Detector Pet (APD-200 Pet)

Czujka wykrywa ruch przy użyciu podczerwieni. Ignoruje ruch zwierząt o masie do 20 kilogramów.

- Maksymalny obszar detekcji: 14 m x 16 m, 83° (patrz rysunek niżej).
- Cyfrowy algorytm detekcji ruchu.
- Cyfrowa kompensacja temperatury.
- Wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: -10°C ... $+55^{\circ}\text{C}$).
- Wskaźniki LED.
- Nadzór układu detekcji ruchu.

- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża.

Motion Detector Pet (APD-200 Pet)




3.4 Motion Detector Cam (APCAM-200)

Czujka wykrywa ruch przy użyciu podczerwieni. Wyposażona jest w kamerę wysyłającą zdjęcia do aplikacji w przypadku alarmu lub na polecenie użytkownika.

- Maksymalny obszar detekcji: 15 m x 24 m, 90° (patrz rysunek niżej).
- Cyfrowy algorytm detekcji ruchu.
- Cyfrowa kompensacja temperatury.
- Możliwość włączenia / wyłączenia kontroli strefy podejścia.
- Kamera do weryfikacji alarmu:
 - seria 3 zdjęć po alarmie,
 - przełączanie w tryb czarno-biały przy słabym oświetleniu,
 - doświetlanie podczerwinią przy słabym oświetleniu,
 - możliwość wykonania zdjęcia na żądanie,
 - rozmiar zdjęć: 640x480 pikseli.
- Dodatkowy kanał transmisji w paśmie częstotliwości 868 MHz na potrzeby wysyłania zdjęć.
- Wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: -10°C...+55°C).
- Wskaźniki LED.
- Nadzór układu detekcji ruchu.

- Zasilanie:
 - bateria CR123A 3 V (wymagane),
 - zasilacz APS-055 firmy SATEL (opcjonalnie).
- Kontrola stanu baterii.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża.

Motion Detector Cam (APCAM-200)




3.5 Motion Detector Plus (APMD-250)

Czujka wykrywa ruch przy użyciu podczerwieni i mikrofal.

- Maksymalny obszar detekcji: 15 m x 24 m, 90° (patrz rysunek niżej).
- Cyfrowy algorytm detekcji ruchu dla obu czujników.
- Cyfrowa kompensacja temperatury.
- Możliwość włączenia / wyłączenia kontroli strefy podejścia.
- Wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: -10°C...+55°C).
- Wskaźniki LED.
- Nadzór układu detekcji ruchu.

- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża.

Motion Detector Plus (APMD-250)




3.6 Outdoor Motion Detector (AOD-210)

Czujka wykrywa ruch przy użyciu podczerwieni i mikrofal. Ignoruje ruch zwierząt o masie do 20 kilogramów. Do instalacji na zewnątrz budynków.

- Maksymalny obszar detekcji: 16 m x 16 m, 90° (patrz rysunek niżej).
- Cyfrowy algorytm detekcji ruchu dla obu czujników.
- Cyfrowa kompensacja temperatury.
- Odporność na fałszywe alarmy wywołane przez poruszające się, ale nie zmieniające swojego położenia obiekty (np. gałęzie).
- Kontrola strefy podejścia.
- Wbudowany czujnik zmierzchu (zakres pomiaru: 2 lx...250 lx).
- Wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: -40°C...+55°C).
- Wskaźniki LED.

- Nadzór układu detekcji ruchu.
- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża.
- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne.


Outdoor Motion Detector (AOD-210)



3.7 Curtain Detector (ACD-220)

Czujka wykrywa ruch przy użyciu podczerwieni w obszarze, który ma kształt kurtyny.


- Maksymalny obszar detekcji: 5 m x 1 m, 15° (patrz rysunek niżej).
- Cyfrowy algorytm detekcji ruchu.
- Cyfrowa kompensacja temperatury.
- Wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: -10°C...+55°C).
- Wskaźniki LED.
- Nadzór układu detekcji ruchu.
- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża.

Curtain Detector (ACD-220)

3.8 Outdoor Curtain Detector (AOCD-260)

Czujka wykrywa ruch przy użyciu podczerwieni i mikrofal w obszarze, który ma kształt kurtyny. Do instalacji na zewnątrz budynków.

- Maksymalny obszar detekcji: 10 m x 0,6 m, 6° (patrz rysunek niżej).
- Cyfrowy algorytm detekcji ruchu dla obu czujników.
- Cyfrowa kompensacja temperatury.
- Wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: -40°C...+55°C).
- Wskaźnik LED.
- Nadzór układu detekcji ruchu.
- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża.
- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne.

Outdoor Curtain Detector (AOCD-260)

3.9 Glass Break Detector (AGD-200)

Czujka wykrywa zbitcie szyby.

- Zaawansowana, dwutorowa analiza dźwięku (dźwięk tłuczenia szkła musi być poprzedzony dźwiękiem uderzenia).
- Wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: -10°C...+55°C).
- Wskaźnik LED.

- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża.

3.10 Multipurpose Detector (AXD-200)

Czujka uniwersalna, która może być używana jako:

- Czujka wstrząsowa
- Czujka otwarcia
- Czujka otwarcia i wstrząsowa
- Czujka zalania
- Czujnik temperatury
- Czujka roletowa
- Wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: -10°C...+55°C).
- Wskaźnik LED.
- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża.
- W zestawie magnes do montażu na powierzchni i magnes do montażu wpuszczanego (magnes jest używany, gdy czujka pracuje jako *Czujka otwarcia* lub *Czujka otwarcia i wstrząsowa*).

3.10.1 Czujka wstrząsowa

Czujka wykrywa wstrząsy, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna

3.10.2 Czujka otwarcia

Czujka wykrywa otwarcie drzwi lub okna. Do czujki można podłączyć przewodową czujkę NC (np. przewodową czujkę otwarcia). Wbudowany czujnik otwarcia można wyłączyć.

3.10.3 Czujka otwarcia i wstrząsowa

Czujka wykrywa wstrząsy, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna, a także otwarcie drzwi lub okna. Do czujki można podłączyć przewodową czujkę NC (np. przewodową czujkę otwarcia). Wbudowany czujnik otwarcia można wyłączyć.

3.10.4 Czujka zalania

Czujka wykrywa zalanie pomieszczenia wodą.



Wymagane jest zakupienie sondy FPX-1 firmy SATEL.

3.10.5 Czujnik temperatury

Czujka mierzy temperaturę powietrza.

3.10.6 Czujka roletowa

Czujka wykrywa otwarcie drzwi lub okna. Do czujki można podłączyć przewodową czujkę roletową i przewodową czujkę NC (np. przewodową czujkę otwarcia).

3.11 Opening Detector (AXD-200 Lite)

Czujka wykrywa otwarcie drzwi lub okna. Do czujki można podłączyć przewodową czujkę NC (np. przewodową czujkę otwarcia). Wbudowany czujnik otwarcia można wyłączyć.

- Wskaźnik LED.

- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża.
- W zestawie magnes do montażu na powierzchni i magnes do montażu wpuszczanego.

3.12 Flood Detector (AFD-200)

Czujka wykrywa zalanie pomieszczenia wodą.

- Wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: -10°C...+55°C).
- Wykrywanie przewrócenia czujki.
- Wskaźnik LED.
- Wbudowany sygnalizator dźwiękowy (sygnalizacja alarmu i przewrócenia czujki).
- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Kontrola stanu baterii.

3.13 Fire Detector Plus (ASD-200)

Czujka wykrywa pojawienie się dymu lub zbyt szybki wzrost temperatury (wczesne oznaki pożaru).

- Detekcja zabrudzenia komory dymu.
- Zakres pomiaru temperatury: 0°C...+55°C.
- Wskaźnik LED.
- Wbudowany sygnalizator dźwiękowy (sygnalizacja alarmu i słabej baterii).
- Przycisk do testowania / kasowania alarmu.
- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy.



Czujka nie jest wyrobem budowlanym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

3.14 Fire Detector Pro (ASD-250)

Czujka wykrywa pojawienie się dymu (wczesna oznaka pożaru). Spełnia wymagania normy EN 14604.

- Detekcja zabrudzenia komory dymu.
- Wskaźnik LED.
- Wbudowany sygnalizator dźwiękowy (sygnalizacja alarmu i słabej baterii).
- Przycisk do testowania / kasowania alarmu.
- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy.

3.15 Carbon Monoxide Detector (ACMD-200)

Czujka wykrywa niebezpieczne stężenie tlenku węgla.

- Cyfrowa kompensacja temperatury.
- Wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: 0°C...+55°C).

- Wskaźnik LED.
- Wbudowany sygnalizator dźwiękowy (sygnalizacja alarmu, awarii czujnika gazu i słabej baterii).
- Przycisk do testowania / kasowania alarmu.
- Nadzór czujnika tlenku węgla.
- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy.



Czujnik gazu reaguje z opóźnieniem na zmniejszanie niebezpiecznego stężenia gazu, dlatego koniec alarmu może nastąpić nawet kilka minut po tym, jak zniknęło zagrożenie.

Żywotność czujnika gazu wynosi do 10 lat.

3.16 Outdoor Dusk Detector (ADD-200)

Czujka wykrywa zmierzch i świt na podstawie pomiaru natężenia światła. Do instalacji na zewnątrz budynków.

- Odporność na krótkotrwałe i przypadkowe zmiany natężenia światła.
- Wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: -20°C...+55°C).
- Wskaźnik LED.
- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne.

3.17 Multi Sensor (ATPH-200)

Czujka do pomiaru temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza.

- Czujnik temperatury:
 - zakres pomiaru: -10°C...+55°C,
 - dokładność pomiaru: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.
- Czujnik ciśnienia atmosferycznego:
 - zakres pomiaru: 260...1260 hPa,
 - dokładność pomiaru: $\pm 0,1$ hPa.
- Czujnik wilgotności powietrza:
 - zakres pomiaru: 0%RH...93%RH,
 - dokładność pomiaru: $\pm 1,5\%$ RH.
- Wskaźnik LED.
- Nadzór czujników.
- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża.



Jeżeli dowolny czujnik jest uszkodzony, wskaźnik LED miga i czujka nie komunikuje się z kontrolerem.

3.18 Outdoor Siren (ASP-200)

Syrena alarmowa emitująca dźwięk i światło. Do instalacji na zewnątrz budynków.

- Zasilanie baterią ER34615 3,6 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Układ elektroniki zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża.
- Wbudowana poziomicą ułatwiająca montaż.
- Bardzo wytrzymała mechanicznie obudowa.



Syrena zasilana jest baterią litowo-chlorkowo-tionylową 3,6 V. Jest to bateria wysokoprądowa o dużej pojemności. Baterię należy wymieniać w sposób opisany w rozdziale „Wymiana baterii w Outdoor Siren” (s. 114).

3.19 Indoor Siren (ASP-215)

Syrena alarmowa emitująca dźwięk i światło.

- Wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: -10°C...+55°C).
- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża.
- Bardzo wytrzymała mechanicznie obudowa.



Sygnalizacja w syrenie jest uruchamiana z pewnym opóźnieniem. Może ono wynieść do 24 sekund.

3.20 Mini Multi Extender (ACX-210)

Ekspander umożliwia użycie w systemie czujek przewodowych i sterowanie urządzeniami przewodowymi.

- 4 programowalne wejścia:
 - obsługa czujek typu NO i NC,
 - obsługa konfiguracji EOL i 2EOL.
- 4 wyjścia typu OC.
- Zasilanie napięciem 4...24 V DC.
- Miniaturowe rozmiary umożliwiające montaż wewnątrz obudowy innego urządzenia.

3.21 Multi Extender (ACX-220)

Ekspander umożliwia użycie w systemie czujek przewodowych i sterowanie urządzeniami przewodowymi.

- 4 programowalne wejścia:
 - obsługa czujek typu NO i NC,
 - obsługa konfiguracji EOL i 2EOL.
- 4 wyjścia przekaźnikowe.
- Zasilanie napięciem 12 V DC.
- Złącze do podłączenia zasilacza SATEL (np. APS-412).
- Styk sabotażowy wykrywający otwarcie obudowy.

3.22 Smart Dimmer (ADC-200)

Ściemniacz do regulowania jasności oświetlenia 230 V AC. Umożliwia włączenie / wyłączenie / ściemnienie / rozjaśnienie oświetlenia.

- Obsługiwane źródła światła:
 - tradycyjne żarówki żarowe,
 - żarówki halogenowe,
 - żarówki LED,
 - źródła światła zasilane przez transformator elektroniczny lub magnetyczny.
- Automatyczna detekcja podłączonego obciążenia.
- Sterowanie zdalne lub sterowanie lokalne przy użyciu wejść sterujących.
- Płynna regulacja jasności oświetlenia.
- Pamięć ustawionego poziomu jasności.
- 2 wejścia sterujące:
 - możliwość podłączenia przycisku dzwonekowego lub przełącznika,
 - sterowanie lokalne oświetleniem,
 - możliwość sterowania dowolnymi urządzeniami w systemie.
- Programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem.
- Zasilanie napięciem 230 V AC.
- Montaż w puszkach elektroinstalacyjnych podtynkowych i natynkowych o minimalnej średnicy 60 mm.

3.23 Smart RGBW LED Driver (ARC-200)

Sterownik do sterowania kolorem światła i regulowania jasności oświetlenia LED 12...48 V DC. Umożliwia włączenie / wyłączenie / ustawienie koloru światła / ściemnienie / rozjaśnienie oświetlenia.

- Obsługiwane źródła światła:
 - taśma LED RGBW,
 - taśma LED RGB,
 - taśmy LED CCT (zimny/ciepły),
 - taśmy LED jednokolorowe,
 - żarówki LED,
 - żarówki halogenowe.
- Sterowanie zdalne lub sterowanie lokalne przy użyciu wejść sterujących.
- Płynna regulacja jasności oświetlenia.
- Pamięć ustawionego koloru i poziomu jasności.
- 2 wejścia sterujące:
 - możliwość podłączenia przycisku dzwonekowego lub przełącznika,
 - sterowanie lokalne oświetleniem,
 - możliwość sterowania dowolnymi urządzeniami w systemie.
- Sprzętowe zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Zasilanie napięciem 12...48 V DC.
- Montaż w puszkach elektroinstalacyjnych podtynkowych i natynkowych o minimalnej średnicy 60 mm.

3.24 Smart Blinds (ARSC-200)

Sterownik do podnoszenia i opuszczania rolet lub otwierania i zamykania żaluzji poziomych / okien z napędem elektrycznym. Steruje urządzeniami z silnikiem 230 V AC z wyłącznikami krańcowymi.

- Sterowanie zdalne lub sterowanie lokalne przy użyciu wejść sterujących.
- Automatyczna detekcja czasu przesuwu rolety / żaluzji.
- Wykrywanie problemów z roletą / żaluzją (brak zasilania, błędne położenie, zacięcie mechaniczne, przegrzanie silnika).
- 2 wejścia sterujące:
 - możliwość podłączenia podwójnego przycisku dzwonkowego lub przełącznika żaluzjowego,
 - sterowanie lokalne roletą / żaluzją,
 - możliwość sterowania dowolnymi urządzeniami w systemie.
- Zasilanie napięciem 230 V AC.
- Montaż w puszkach elektroinstalacyjnych podtynkowych i natynkowych o minimalnej średnicy 60 mm.

3.25 Smart Thermostat (ART-210)

Głowica do sterowania zaworem grzejnika i utrzymywania w pomieszczeniu ustawionej temperatury.

- Regulacja temperatury od 5°C do 30°C.
- Kilka trybów pracy.
- Sterowanie zdalne lub sterowanie ręczne.
- Funkcja szybkiego ogrzewania (Boost Heat).
- Możliwość ręcznego zamknięcia zaworu.
- Funkcja odkamieniania zaworu.
- Detekcja otwartego okna.
- Ochrona przed zamarzaniem.
- Blokada przed dziećmi (Child Lock).
- Wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: -10°C...+55°C).
- Wyświetlacz LED ułatwiający obsługę i konfigurowanie.
- Możliwość obrócenia komunikatów na wyświetlaczu o 180°.
- Zasilanie dwoma bateriami LR6 AA 1,5 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Montaż na zaworach z gwintem M30x1,5mm.
- Możliwość montażu na zaworach Danfoss RA, Danfoss RAV i Danfoss RAVL (adaptery w zestawie).
- W zestawie pierścień pozycjonujący ułatwiający montaż na zaworach o mniejszej średnicy.

3.26 Smart Plug (ASW-200)

Wtyczka do włączania i wyłączania podłączonego do jego gniazda urządzenia elektrycznego 230 V AC.

- Sterowanie urządzeniami elektrycznymi o mocy do 2300 W.
- Przekaznik włączany w chwili przejścia przez zero napięcia zasilającego.
- Wskaźnik LED.
- Programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem.
- Zasilanie napięciem 230 V AC.

3.27 Smart 2-CH Relay (ASW-210)

Sterownik do włączania i wyłączania do dwóch urządzeń elektrycznych 230 V AC.

- 2 wyjścia przekątnikowe:
 - sterowanie zdalne,
 - sterowanie lokalne przy użyciu wejść sterujących,
 - separacja galwaniczna wyjść.
- 2 wejścia sterujące:
 - możliwość podłączenia przycisku dzwonekowego lub przełącznika,
 - sterowanie lokalne wyjściem przekątnikowym,
 - możliwość sterowania dowolnymi urządzeniami w systemie.
- Zasilanie napięciem 230 V AC.
- Montaż w puszkach elektroinstalacyjnych podtynkowych i natynkowych o minimalnej średnicy 60 mm.

3.28 Smart Keyfob (APT-210)

Pilot zdalnego sterowania.

- 5 przycisków.
- 3 wskaźniki LED.
- Wbudowany sygnalizator dźwiękowy.
- Zasilanie baterią CR 2032 3 V.
- Kontrola stanu baterii.

3.29 Smart Switch Controller (ATX-200)

Moduł umożliwia użycie przełączników elektrycznych do sterowania systemem BE WAVE.

- 4 wejścia sterujące:
 - obsługa przycisku dzwonekowego lub przełącznika,
 - możliwość sterowania dowolnymi urządzeniami w systemie.
- Zasilanie baterią CR14250 3 V.
- Kontrola stanu baterii.
- Montaż w puszkach elektroinstalacyjnych podtynkowych i natynkowych o minimalnej średnicy 60 mm.

3.30 Smart Button (APB-210)

Przycisk sterujący.

- Sterowanie przy użyciu:
 - pojedynczego naciśnięcia,
 - podwójnego naciśnięcia,
 - potrójnego naciśnięcia,
 - długiego przytrzymania.
- Zasilanie baterią CR2032 3 V.
- Kontrola stanu baterii.

4. Instalacja



Jeżeli urządzenie jest mocowane do ściany na wysokości większej niż 2 m, istnieje ryzyko urazu w przypadku jego oderwania.

Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji akumulatora / baterii w przypadku zastosowania innego akumulatora / baterii niż zalecany przez producenta lub niewłaściwego postępowania z akumulatorem / baterią.

Akumulatora / baterii nie wolno zgniatać, przecinać lub wystawiać na działanie wysokiej temperatury (wrzucać do ognia, wkładać do piekarnika itp.).

Nie wystawiaj akumulatora / baterii na działanie bardzo niskiego ciśnienia, ponieważ istnieje ryzyko wycieku łatwopalnej cieczy, ulatniania się gazu lub eksplozji akumulatora / baterii.

4.1 Instalacja kontrolera Smart HUB Plus / Smart HUB



Kontroler można podłączyć do gniazda sieci elektrycznej, w którym napięcie jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej kontrolera.

Nie podłączaj kontrolera do gniazda sieci elektrycznej, gdy uszkodzony jest kabel zasilający lub obudowa kontrolera.

Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego mokrymi rękami.


Nie ciągnij za kabel, tylko chwyć za wtyczkę, gdy chcesz odłączyć kabel zasilający od gniazda.

Jeżeli z urządzenia wydobywa się dym, odłącz kabel zasilający od gniazda.

Nie stawiaj na kontrolerze ciężkich przedmiotów.

Nie wolno instalować kontrolera w miejscach powyżej 2000 m n.p.m.


4.1.1 Opis kontrolera Smart HUB Plus / Smart HUB



Rysunek 1 przedstawia kontroler z przodu:

① wskaźnik LED:

- miga na różowo – trwa uruchamianie kontrolera,
- świeci na różowo – kontroler pracuje w trybie punktu dostępowego Wi-Fi (możesz połączyć się z kontrolerem w sieci BEWAVE_AP),
- świeci na niebiesko – kontroler jest połączony z siecią lokalną, ale nie ma dostępu do Internetu lub brak łączności z serwerem SATEL,
- świeci na zielono – kontroler jest połączony z Internetem,
- dodatkowo miga na żółto – awaria,
- dodatkowo miga na czerwono – alarm,
- płynnie zmieniają się kolory – trwa aktualizacja oprogramowania kontrolera,
- świeci na białą – trwa przywracanie ustawień fabrycznych kontrolera.



Rysunek 2 przedstawia wnętrze kontrolera Smart HUB Plus / Smart HUB po otwarciu obudowy.

- ① ochrona sabotażowa.
- ② gniazdo do podłączenia kabla zasilającego.
- ③ akumulator litowo-jonowy (3,6 V / 3200 mAh).
- ④ pasek izolujący akumulator.
- ⑤ karta pamięci SD (montowana fabrycznie). Na karcie SD przechowywane są:
 - kopia zapasowa ustawień (pozwala to odtworzyć ustawienia w przypadku awarii lub skopiować ustawienia do innego kontrolera),
 - zdjęcia przesłane przez czujki Motion Detector Cam,
 - zdjęcia używane w aplikacji Be Wave (jeżeli widoki pomieszczeń zostały spersonalizowane),
 - dane uzyskane z urządzeń dokonujących pomiaru temperatury, ciśnienia, wilgotności, poboru mocy itp.,
 - plik z nazwami elementów systemu (można go utworzyć, jeżeli ma być przekazany do stacji monitorującej).
- ⑥ otwór do sprzętowego przywrócenia ustawień fabrycznych – patrz „Sprzętowe przywrócenie ustawień fabrycznych” s. 116.
- ⑦ przycisk do włączenia / wyłączenia trybu punktu dostępowego Wi-Fi (naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund).
- ⑧ gniazdo do podłączenia kabla sieci LAN.
- ⑨ gniazdo SIM1 do zamontowania pierwszej karty SIM [Smart HUB Plus].
- ⑩ gniazdo SIM2 do zamontowania drugiej karty SIM [Smart HUB Plus].

4.1.2 Wskazówki instalacyjne dla kontrolera Smart HUB Plus / Smart HUB

- Kontroler powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Kontroler możesz przymocować do ściany lub postawić na blacie.

- W pobliżu miejsca instalacji powinno znajdować się gniazdo sieci elektrycznej 230 V AC. Gniazdo to musi być łatwo dostępne.
- Obwód elektryczny, do którego podłączony zostanie kontroler, powinien być chroniony właściwym zabezpieczeniem.
- Wybierz takie miejsce na instalację kontrolera, aby urządzenia bezprzewodowe BE WAVE, które planujesz zainstalować, były w zasięgu komunikacji radiowej kontrolera. Pamiętaj, że grube mury, metalowe ścianki itp. zmniejszają zasięg sygnału radiowego.

4.1.3 Montaż kontrolera Smart HUB Plus / Smart HUB




Jeżeli kontroler ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2, przymocuj kontroler do ściany.

Nie należy montować kontrolera do ściany kablami do góry.

Jeżeli kontroler ma być postawiony na blacie, pomiń punkty 2, 3 i 5 i przyklej na spodzie obudowy samoprzylepne podkładki antypoślizgowe (rys. 14). Podkładki są w zestawie z kontrolerem.


1. Otwórz obudowę kontrolera (rys. 3).





2. Przyłóż podstawę obudowy do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych (rys. 4). Jeżeli kontroler ma wykryć oderwanie od podłoża, zaznacz także położenie otworu w elemencie ochrony sabotażowej (oznaczony na rysunku symbolem T).



Kontroler musi wykrywać oderwanie od podłoża, jeżeli ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2.





3. Wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe. Zastosuj kołki odpowiednio dobrane do podłoża (inne do betonu lub cegły, inne do gipsu itp.).
4. Przeprowadź kabel / kable przez otwór w podstawie obudowy (rys. 5).
5. Przykręć podstawę obudowy do ściany (rys. 6).



6. Włóż kartę mini SIM do gniazda oznaczonego SIM1 (rys. 7) [Smart HUB Plus].


7. Jeżeli chcesz używać dwóch kart SIM, włóż drugą kartę mini SIM do gniazda oznaczonego SIM2 (rys. 8) [Smart HUB Plus].





8. Jeżeli kontroler ma być podłączony do sieci przewodowej LAN, podłącz kabel do gniazda LAN (rys. 9). Użyj kabla zgodnego ze standardem 100Base-TX z wtykiem RJ-45 (identycznego jak przy podłączaniu do sieci komputera).




Kontroler może pracować tylko w lokalnych sieciach komputerowych (LAN). Nie może być podłączany bezpośrednio do publicznej sieci komputerowej (MAN, WAN). Połączenie z siecią publiczną należy realizować za pośrednictwem routera lub modemu xDSL.




9. Podłącz kabel zasilający do gniazda kontrolera (rys. 10) i przykręć element mocujący kabel (rys. 11).



10. Wyciągnij pasek izolujący akumulator (rys. 12). Kontroler uruchomi się (wskaźnik LED kontrolera zacznie migać).




11. Zamknij obudowę kontrolera i zablokuj ją wkrętami (rys. 13).



12. Podłącz kabel zasilający do gniazda sieci elektrycznej.

13. Uruchom aplikację Be Wave, aby skonfigurować ustawienia kontrolera i dodać urządzenia BE WAVE.




4.2 Instalacja kontrolera Smart HUB Plus LV



Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

Nie stawiaj na kontrolerze ciężkich przedmiotów.

4.2.1 Opis kontrolera Smart HUB Plus LV



Rysunek 15 przedstawia kontroler z przodu:

① wskaźnik LED:

miga na różowo – trwa uruchamianie kontrolera,

świeci na różowo – kontroler pracuje w trybie punktu dostępowego Wi-Fi (możesz połączyć się z kontrolerem w sieci BEWAVE_AP),

świeci na niebiesko – kontroler jest połączony z siecią lokalną, ale nie ma dostępu do Internetu lub brak łączności z serwerem SATEL,


świeci na zielono – kontroler jest połączony z Internetem,

dodatkowo miga na żółto – awaria,

dodatkowo miga na czerwono – alarm,

płynnie zmieniają się kolory – trwa aktualizacja oprogramowania kontrolera,

świeci na białą – trwa przywracanie ustawień fabrycznych kontrolera.



Rysunek 16 przedstawia wnętrze kontrolera Smart HUB Plus LV po otwarciu obudowy.

- ① ochrona sabotażowa.
- ② zaciski do podłączenia zasilania 9...28 V DC.
- ③ akumulator litowo-jonowy (3,6 V / 3200 mAh).
- ④ pasek izolujący akumulator.
- ⑤ karta pamięci SD (montowana fabrycznie). Na karcie SD przechowywane są:
 - kopia zapasowa ustawień (pozwala to odtworzyć ustawienia w przypadku awarii lub skopiować ustawienia do innego kontrolera),
 - zdjęcia przesłane przez czujki Motion Detector Cam,
 - zdjęcia używane w aplikacji Be Wave (jeżeli widoki pomieszczeń zostały spersonalizowane),
 - dane uzyskane z urządzeń dokonujących pomiaru temperatury, ciśnienia, wilgotności, poboru mocy itp.,
 - plik z nazwami elementów systemu (można go utworzyć, jeżeli ma być przekazany do stacji monitorującej).
- ⑥ otwór do sprzętowego przywrócenia ustawień fabrycznych – patrz „Sprzętowe przywrócenie ustawień fabrycznych” s. 116.
- ⑦ przycisk do włączenia / wyłączenia trybu punktu dostępowego Wi-Fi (naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund).
- ⑧ gniazdo do podłączenia kabla sieci LAN.
- ⑨ gniazdo SIM1 do zamontowania pierwszej karty SIM.
- ⑩ gniazdo SIM2 do zamontowania drugiej karty SIM.

4.2.2 Wskazówki instalacyjne dla kontrolera Smart HUB Plus LV

- Kontroler powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Kontroler możesz przymocować do ściany lub postawić na blacie.

- Wybierz takie miejsce na instalację kontrolera, aby urządzenia bezprzewodowe BE WAVE, które planujesz zainstalować, były w zasięgu komunikacji radiowej kontrolera. Pamiętaj, że grube mury, metalowe ścianki itp. zmniejszają zasięg sygnału radiowego.

4.2.3 Montaż kontrolera Smart HUB Plus LV





Jeżeli kontroler ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2, przymocuj kontroler do ściany.

Nie należy montować kontrolera do ściany kablami do góry.

Jeżeli kontroler ma być postawiony na blacie, pomiń punkty 2, 3 i 5 i przyklej na spodzie obudowy samoprzylepne podkładki antypoślizgowe (rys. 14). Podkładki są w zestawie z kontrolerem.

- Otwórz obudowę kontrolera (rys. 17).


17





- Przyłóż podstawę obudowy do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych (rys. 18). Jeżeli kontroler ma wykryć oderwanie od podłoża, zaznacz także położenie otworu w elemencie ochrony sabotażowej (oznaczony na rysunku symbolem **T**).



Kontroler musi wykrywać oderwanie od podłoża, jeżeli ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2.





3. Wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe. Zastosuj kołki odpowiednio dobrane do podłoża (inne do betonu lub cegły, inne do gipsu itp.).
4. Przeprowadź kabel / kable przez otwór w podstawie obudowy (rys. 19).
5. Przykręć podstawę obudowy do ściany (rys. 20).



6. Włóż kartę mini SIM do gniazda oznaczonego SIM1 (rys. 21).


7. Jeżeli chcesz używać dwóch kart SIM, włóż drugą kartę mini SIM do gniazda oznaczonego SIM2 (rys. 22).





8. Jeżeli kontroler ma być podłączony do sieci przewodowej LAN, podłącz kabel do gniazda LAN (rys. 23). Użyj kabla zgodnego ze standardem 100Base-TX z wtykiem RJ-45 (identycznego jak przy podłączaniu do sieci komputera).




Kontroler może pracować tylko w lokalnych sieciach komputerowych (LAN). Nie może być podłączany bezpośrednio do publicznej sieci komputerowej (MAN, WAN). Połączenie z siecią publiczną należy realizować za pośrednictwem routera lub modemu xDSL.




9. Przykręć przewody zasilania do zacisków (rys. 24) i przykręć element mocujący przewody zasilania (rys. 25).



10. Wyciągnij pasek izolujący akumulator (rys. 26). Kontroler uruchomi się (wskaźnik LED kontrolera zacznie migać).



11. Zamknij obudowę kontrolera i zablokuj ją wkrętami (rys. 27).



12. Włącz zasilanie kontrolera.
13. Uruchom aplikację Be Wave, aby skonfigurować ustawienia kontrolera i dodać urządzenia BE WAVE.

4.3 Dodanie kontrolera do aplikacji Be Wave



Aplikację Be Wave możesz pobrać ze sklepu internetowego „Google Play” (urządzenia z systemem Android) lub „App Store” (urządzenia z systemem iOS). Wymagana wersja systemu Android: 11 (lub nowsza). Wymagana wersja systemu iOS: 11 (lub nowsza).

Kontroler z ustawieniami fabrycznymi po uruchomieniu pracuje w trybie punktu dostępowego Wi-Fi (wskaźnik LED kontrolera świeci na różowo). Umożliwia to połączenie się z kontrolerem.

Przed uruchomieniem aplikacji BE WAVE połącz telefon z siecią BEWAVE_AP. Pełna nazwa sieci zawiera adres MAC kontrolera. Upewnij się, że jest to adres MAC twojego kontrolera.

1. Uruchom aplikację Be Wave. Wyświetlona zostanie karta *Dodaj obiekt*.

Dodaj obiekt


BeWave
[001B9C180070]

Wyszukiwanie •

Importuj listę obiektów

Dodaj inny obiekt

2. Dotknij kontroler (obiekt), który chcesz dodać. Zmieniają się przyciski na dole karty.

Dodaj obiekt



BeWave
[001B9C180070]

Wyszukiwanie ●

Połącz

Anuluj

3. Dotknij przycisk *Połącz*. Wyświetlona zostanie karta *Nowy obiekt – Ustawienia obiektu*.



4. Wprowadź nazwę dla obiektu i dotknij ikonę, która ma być używana do prezentowania obiektu, a następnie dotknij *Dalej*. Wyświetlona zostanie karta *Nowy obiekt – Konto administratora*.



5. Wprowadź nazwę i hasło dla administratora, a następnie dotknij *Zapisz*. Wyświetlona zostanie karta *Nowy obiekt – Metody komunikacji*.



6. Wybierz metodę komunikacji z kontrolerem, która ma być używana. Wyświetlona zostanie karta, na której należy skonfigurować ustawienia dla wybranej metody komunikacji. Po skonfigurowaniu ustawień i ich zapisaniu, wrócisz na kartę *Nowy obiekt – Metody komunikacji*. Dotknij *Zapisz*. Wyświetlona zostanie karta z informacją o przygotowywaniu kontrolera do pracy.



W trakcie przygotowywania kontrolera do pracy wyłączony zostanie tryb punktu dostępowego Wi-Fi. Kontroler przełączy się na wybraną metodę komunikacji.



7. Gdy aplikacja połączy się z kontrolerem przy użyciu wybranej metody komunikacji, wyświetlona zostanie karta główna aplikacji. Możesz dodać pierwsze urządzenie BE WAVE.



4.4 Dodanie urządzenia BE WAVE do systemu




Urządzenie, które było wcześniej zarejestrowane w systemie BE WAVE / ABAX 2 / ABAX, przed dodaniem musi zostać zrestartowane (wyjmij baterię / wyłącz zasilanie na 30 sekund).

4.4.1 Dodanie pierwszego urządzenia BE WAVE


1. Dotknij przycisk *Dodaj urządzenie* na karcie głównej. Wyświetlona zostanie karta z poleceniem włączenia urządzenia.




2. Włóż baterię, podłącz zasilanie itp. (szczegółowe wskazówki znajdziesz w rozdziałach dotyczących instalacji poszczególnych urządzeń), a następnie dotknij *Dalej*. Wyświetlona zostanie lista urządzeń BE WAVE, które wykrył kontroler (zrzut ekranu jest przykładowy).



3. Dotknij urządzenie, które chcesz dodać. Wyświetlona zostanie karta z ustawieniami urządzenia (zrzut ekranu jest przykładowy).



4. Skonfiguruj ustawienia urządzenia (wprowadź nazwę, przypisz urządzenie do pomieszczenia i do grupy itd.), a następnie dotknij *Zapisz*. Wyświetlony zostanie ekran potwierdzający dodanie urządzenia.



5. Dotknij *Dodaj kolejne*, jeżeli chcesz od razu dodać kolejne urządzenie, lub *Zakończ*, jeżeli nie chcesz dodać kolejnego urządzenia.

4.4.2 Dodanie kolejnego urządzenia BE WAVE

Jeżeli chcesz dodać kolejne urządzenie BE WAVE, dotknij na karcie głównej:

- grupę – na dole karty, która zostanie wyświetlona, dostępny będzie przycisk *Dodaj urządzenie*,
- pomieszczenie – na dole karty, która zostanie wyświetlona, dostępny będzie przycisk *Dodaj urządzenie*,
- ikonę  – na dole karty, która zostanie wyświetlona, dostępny będzie przycisk *Dodaj urządzenie*.

Po dotknięciu przycisku *Dodaj urządzenie*, dodawanie urządzenia przebiega tak samo jak w przypadku pierwszego urządzenia.

4.5 Instalacja urządzeń BE WAVE



Wybierając miejsce instalacji, weź pod uwagę zasięg komunikacji radiowej.

Grube mury, metalowe ścianki itp. zmniejszają zasięg sygnału radiowego.


Jeżeli używasz do montażu taśmy dwustronnej, pamiętaj, że wymaga ona docięnięcia. Przyklej taśmę najpierw do urządzenia i dociskaj przez kilka sekund, a następnie przyklej urządzenie do podłoża i dociskaj przez kilka sekund.

4.5.1 Instalacja Smart Keypad



W systemie można zainstalować 4 klawiatury Smart Keypad.

Opis Smart Keypad



Rysunek przedstawia wnętrze klawiatury.

① gniazdo baterii (2 x LR6 AA 1,5 V).

② zaciski do podłączenia zasilacza APS-055 (zasilacza zewnętrznego):

COM - masa.

V+ - wejście zasilania 5...12 V DC.



W klawiaturze należy zainstalować dwie baterie alkaliczne LR6 AA 1,5 V (baterie nie są dołączone do klawiatury). Nie zaleca się instalowania akumulatorów. Dodatkowo możesz podłączyć do klawiatury zasilacz APS-055 firmy SATEL (zasilanie zewnętrzne). APS-055 to zasilacz dopuszczowy 5 V DC / 0,5 A. Jeżeli do klawiatury podłączony jest zasilacz, baterie są używane tylko w przypadku utraty zasilania zewnętrznego.


Wskazówki instalacyjne dla Smart Keypad

- Klawiatura powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj klawiatury na zewnątrz.
- Miejsce instalacji powinno zapewnić łatwy i wygodny dostęp użytkownikom systemu.
- Do podłączenia zasilacza APS-055 użyj przewodów giętkich o przekroju 0,5-0,75 mm².

Montaż Smart Keypad

1. Poluzuj wkręt blokujący pokrywę i otwórz obudowę klawiatury (rys. 29). Pokazane na rysunku narzędzie do otwierania obudowy jest dołączone do klawiatury.

29




2. Jeżeli klawiatura ma być przymocowana do ściany taśmą dwustronną (rys.30):
 - przyklej taśmę do podstawy obudowy.
 - jeżeli ma być używany zasilacz APS-055, przeprowadź przewody zasilania przez otwór w podstawie obudowy.
 - przyklej podstawę obudowy do podłoża.
3. Jeżeli klawiatura ma być przymocowana do ściany wkrętami (rys.31):
 - przyłóż podstawę obudowy do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych.
 - wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe. Zastosuj kołki odpowiednio dobrane do podłoża (inne do betonu lub cegły, inne do gipsu itp.).
 - jeżeli ma być używany zasilacz APS-055, przeprowadź przewody zasilania przez otwór w podstawie obudowy.
 - przykręć podstawę obudowy do ściany.




Jeżeli klawiatura ma wykryć oderwanie od ściany, przymocuj ją wkrętami.

Klawiatura musi wykrywać oderwanie od ściany, jeżeli ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2.

30




31



4. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj klawiaturę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj w klawiaturze dwie baterie alkaliczne LR6 AA 1,5 V.
5. Jeżeli ma być używany zasilacz APS-055, przykręć przewody zasilania do zacisków +V i COM (rys. 28).
6. Zamknij obudowę klawiatury i zablokuj wkrętem.

4.5.2 Instalacja Motion Detector, Motion Detector Pet i Motion Detector Plus

Wskazówki instalacyjne dla Motion Detector, Motion Detector Pet i Motion Detector Plus



- Czujka powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj czujki na zewnątrz (A).
- Nie kieruj czujki w stronę światła słonecznego ani w stronę powierzchni odbijających światło słoneczne (B).
- Nie kieruj czujki na okno, ponieważ może wykrywać ruch za oknem (C).
- Nie kieruj czujki na urządzenia będące źródłem ciepła (D), klimatyzatory (E) lub wentylatory (F).
- Żaden obiekt nie powinien zasłaniać pola widzenia czujki.
- Zamontuj czujkę na zalecanej wysokości:
 - Motion Detector i Motion Detector Plus: 2...2,4 m,
 - Motion Detector Pet: 2,4 m.



Czujka Motion Detector Pet jest odporna na ruch zwierząt, gdy jest zamontowana na wysokości 2,4 m bez odchylenia w pionie.

Montaż Motion Detector, Motion Detector Pet i Motion Detector Plus





Rysunki mają charakter poglądowy. Czujki różnią się detalami.

1. Otwórz obudowę czujki (rys. 32).





Wnętrze pokrywy i moduł elektroniki czujki Motion Detector Pet są oznaczone niebieskim kołem, co ułatwia rozpoznanie elementów tego urządzenia.

32





2. Naciśnij zaczepy i przesunij moduł elektroniki w dół, a następnie wyjmij go z podstawy obudowy (rys. 33).

33



3. Jeżeli czujka ma być przymocowana do ściany taśmą dwustronną (rys. 34):

- przyklej taśmę do podstawy obudowy. Dopasuj taśmę i miejsce jej przyklejenia do planowanego sposobu montażu.
- przyklej podstawę obudowy do ściany.



4. Jeżeli czujka ma być przymocowana wkrętami do ściany (rys. 35) lub do uchwyty przykręconego do ściany lub sufitu (rys. 36):

- wykonaj otwory na wkręty w podstawie obudowy.


- wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe. Kołki dołączone do czujki są do betonu lub cegły. W przypadku innego podłoża (gips, styropian), użyj innych, odpowiednio dobranych kołków.
- przykręć podstawę obudowy do ściany lub do uchwyty.




*Jeżeli czujka ma wykryć oderwanie od podłoża, przymocuj czujkę wkrętami do ściany (nie używaj uchwyty). Na rysunku 35 oznaczone zostały symbolem **T** miejsca, gdzie należy wkręcić wkręt, aby czujka wykryła oderwanie od podłoża.*

Czujka musi wykrywać oderwanie od podłoża, jeżeli ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2.

36




5. Użyj pokrętki umieszczonego w pokrywie, aby określić, czy ma być kontrolowana strefa podejścia (nie dotyczy czujki Motion Detector Pet). Rys. 37 A – strefa podejścia kontrolowana. Rys. 37 B – brak kontroli strefy podejścia.



6. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj czujkę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj baterię w czujce.
7. Umieść moduł elektroniczny w podstawie obudowy, a następnie przesunij go w górę, aby go zablokować.
8. Zamknij obudowę czujki.

4.5.3 Instalacja Motion Detector Cam


Wskazówki instalacyjne dla Motion Detector Cam



- Czujka powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj czujki na zewnątrz (A).

- Nie kieruj czujki w stronę światła słonecznego ani w stronę powierzchni odbijających światło słoneczne (B).
- Nie kieruj czujki na okno, ponieważ może wykrywać ruch za oknem (C).
- Nie kieruj czujki na urządzenia będące źródłem ciepła (D), klimatyzatory (E) lub wentylatory (F).
- Żaden obiekt nie powinien zasłaniać pola widzenia czujki.
- Zamontuj czujkę na wysokości 2...2,4 m.
- Do podłączenia zasilacza APS-055 użyj przewodów giętkich o przekroju 0,5-0,75 mm².

Opis Motion Detector Cam



Rysunek przedstawia moduł elektroniki czujki.

- ① gniazdo baterii (CR123A 3 V).
- ② zaciski do podłączenia zasilacza APS-055 (zasilacza zewnętrznego):
COM - masa.
V+ - wejście zasilania 5...12 V DC.



W czujce należy zainstalować baterię CR123A 3 V. Dodatkowo możesz podłączyć do czujki zasilacz APS-055 firmy SATEL (zasilanie zewnętrzne). APS-055 to zasilacz dopuszczowy 5 V DC / 0,5 A. Jeżeli do czujki podłączony jest zasilacz, bateria jest używana tylko w przypadku utraty zasilania zewnętrznego.


Jeżeli czujka jest zasilana z zasilacza zewnętrznego, dane o temperaturze z czujki wymagają korekty.

- ③ kamera.
- ④ diody LED.
- ⑤ ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy.


- ⑥ czujnik PIR (podwójny pyroelement).
- ⑦ elementy układu doświetlania podczerwienią.

Montaż Motion Detector Cam


1. Otwórz obudowę czujki (rys. 39).




2. Naciśnij zaczepy i przesunij moduł elektroniki w dół, a następnie wyjmij go z podstawy obudowy (rys. 40).



3. Jeżeli do czujki ma być podłączony zasilacz APS-055, zrób w podstawie obudowy otwór na przewody zasilania (rys. 41).



4. Jeżeli czujka ma być przymocowana do ściany taśmą dwustronną (rys. 42):
- przyklej taśmę do podstawy obudowy. Dopasuj taśmę i miejsce jej przyklejenia do planowanego sposobu montażu.
 - jeżeli ma być używany zasilacz APS-055, przeprowadź przewody zasilania przez otwór, który zrobiłeś w podstawie obudowy.
 - przyklej podstawę obudowy do ściany.




5. Jeżeli czujka ma być przymocowana wkrętami do ściany (rys. 43) lub do uchwyty przykręconego do ściany lub sufitu (rys. 44):
- wykonaj otwory na wkręty w podstawie obudowy.
 - wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe. Kołki dołączone do czujki są do betonu lub cegły. W przypadku innego podłoża (gips, styropian), użyj innych, odpowiednio dobranych kołków.
 - jeżeli ma być używany zasilacz APS-055, przeprowadź przewody zasilania przez otwór, który zrobiłeś w podstawie obudowy. W przypadku użycia uchwyty, poprowadź przewody przez otwory w uchwycie.
 - przykręć podstawę obudowy do ściany lub do uchwyty.









*Jeżeli czujka ma wykryć oderwanie od podłoża, przymocuj czujkę wkrętami do ściany (nie używaj uchwyty). Na rysunku 43 oznaczone zostały symbolem **T** miejsca, gdzie należy wkręcić wkręt, aby czujka wykryła oderwanie od podłoża.*

Czujka musi wykrywać oderwanie od podłoża, jeżeli ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2.


43




44




6. Użyj pokrętki umieszczonego w pokrywie, aby określić, czy ma być kontrolowana strefa podejścia. Rys. 45 A – strefa podejścia kontrolowana. Rys. 45 B – brak kontroli strefy podejścia.



7. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj czujkę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj baterię w czujce.
8. Umieść moduł elektroniki w podstawie obudowy, a następnie przesunij go w górę, aby go zablokować.
9. Jeżeli ma być używany zasilacz APS-055, przykręć przewody zasilania do zacisków V+ i COM (rys. 46).



10. Zdejmij folię zabezpieczającą obiektyw kamery (rys. 47).



11. Zamknij obudowę czujki.

4.5.4 Instalacja Outdoor Motion Detector

Wskazówki instalacyjne dla Outdoor Motion Detector

- Nie kieruj czujki w stronę światła słonecznego ani w stronę powierzchni odbijających światło słoneczne.
- Nie kieruj czujki na urządzenia będące źródłem ciepła, klimatyzatory lub wentylatory.
- Obiekty, którymi może poruszać wiatr (np. gałęzie drzew, krzewy, linki z praniem itp.) powinny znajdować się co najmniej 3 m od czujki.
- Żaden obiekt nie powinien zasłaniać pola widzenia czujki.
- Zamontuj czujkę na wysokości 2,4 m.





Czujka Outdoor Motion Detector jest odporna na ruch zwierząt, gdy jest zamontowana na wysokości 2,4 m bez odchylenia w pionie.


Montaż Outdoor Motion Detector

1. Otwórz obudowę czujki (rys. 48).

48



2. Wyjmij moduł elektroniczny (rys. 49).




3. Przykręć podstawę obudowy do ściany (rys. 50), do uchwytu kątownego (patrz „Montaż na uchwycie kątowym”) lub kulowego (patrz „Montaż na uchwycie kulowym”). Zastosuj kołki odpowiednio dobrane do podłoża (inne do betonu lub cegły, inne do gipsu itp.).



Na rysunku oznaczone zostało symbolem **T** miejsce, gdzie należy wkręcić wkręt, aby czujka wykryła oderwanie od podłoża / uchwytu.

Czujka musi wykrywać oderwanie od podłoża / uchwytu, jeżeli ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2.

Uchwyty należy zakupić oddzielnie. Komplet uchwytów BRACKET C zawiera uchwyt kątowy i uchwyt kulowy.



4. Umieść moduł elektroniki w podstawie obudowy i zamocuj go wkrętami.
5. Jeżeli zamontowałeś czujkę na uchwycie i zastosowałeś dodatkowy styk sabotażowy (wymaganie normy EN 50131 dla Grade 2):
 - przykręć przewody zacisku sabotażowego do zacisków TMP (do jednego zacisku przewód czarny, a do drugiego – niebieski),
 - zdejmij zworkę z kołków poniżej zacisków.
6. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj czujkę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj baterię w czujce. Baterię zabezpiecz klipsem, który znajduje się w opakowaniu.
7. Zamknij obudowę czujki i zablokuj ją wkrętem.

Montaż na uchwycie kątowym




Jeżeli czujka nie ma wykrywać oderwania uchwytu od podłoża, możesz nie montować dodatkowego styku sabotażowego (pomiń punkty dotyczące jego montażu).

Czujka musi wykrywać oderwanie uchwytu od podłoża, jeżeli ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2.

1. Przyłóż uchwyt kątowy do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych.
2. Wywierć w podłożu otwory na kołki montażowe. Zastosuj kołki odpowiednio dobrane do podłoża (inne do betonu lub cegły, inne do gipsu itp.).
3. Przykręć uchwyt kątowy do podłoża.
4. Zamontuj dodatkowy styk sabotażowy:
 - przykręć uchwyt do styku sabotażowego (rys. 51-I),
 - przykręć uchwyt ze stykiem sabotażowym do podstawy obudowy (rys. 51-II).



Na rysunku pokazany jest montaż styku sabotażowego w jednym z dwóch dostępnych miejsc. Wybór miejsca zależy od sposobu montażu uchwytu kąтового. Jeżeli styk sabotażowy ma być zamontowany w drugim miejscu, przykręć uchwyt do styku z drugiej strony.



5. Zrób otwór na przewody styku sabotażowego w podstawie obudowy (rys. 51-III).

6. Przeprowadź przewody styku sabotażowego przez wykonany otwór.



Zaleca się umieszczenie przewodów styku sabotażowego w koszulce termokurczliwej. Zmniejszy to ryzyko dostania się wody do obudowy.

7. Przykręć podstawę obudowy do uchwytu (rys. 51-IV).

Montaż na uchwycie kulowym




Jeżeli czujka nie ma wykrywać oderwania uchwytu od podłoża, możesz nie montować dodatkowego styku sabotażowego (pomiń punkty dotyczące jego montażu).

Czujka musi wykrywać oderwanie uchwytu od podłoża, jeżeli ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2.

1. Zamontuj dodatkowy styk sabotażowy:

- przykręć uchwyt do styku sabotażowego (rys. 52-I),
- załóż nakładkę zwiększającą powierzchnię styku (rys. 52-II),
- przykręć uchwyt ze stykiem sabotażowym do podstawy uchwytu kulowego (rys. 52-III).

52



2. Przeprowadź przewody styku sabotażowego przez otwór w ramieniu uchwytu.
3. Przyłóż uchwyt kulowy do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych.
4. Wywierć w podłożu otwory na kołki montażowe. Zastosuj kołki odpowiednio dobrane do podłoża (inne do betonu lub cegły, inne do gipsu itp.).
5. Przykręć uchwyt kulowy do podłoża (rys. 52-IV).
6. Zrób otwór na przewody styku sabotażowego w podstawie obudowy (rys. 52-V).
7. Przeprowadź przewody styku sabotażowego przez wykonany otwór.




Zaleca się umieszczenie przewodów styku sabotażowego w koszulce termokurczliwej. Zmniejszy to ryzyko dostania się wody do obudowy.

8. Przykręć podstawę obudowy do uchwyty (rys. 52-VII).

4.5.5 Instalacja Curtain Detector


Wskazówki instalacyjne dla Curtain Detector

- Czujka powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj czujki na zewnątrz (A).
- Nie kieruj czujki w stronę światła słonecznego ani w stronę powierzchni odbijających światło słoneczne.
- Nie kieruj czujki na urządzenia będące źródłem ciepła (B), klimatyzatory (C) lub wentylatory (D).
- Żaden obiekt nie powinien zasłaniać pola widzenia czujki.




Montaż Curtain Detector

1. Otwórz obudowę czujki (rys. 53). Pokazane na rysunku narzędzie do otwierania obudowy jest dołączone do czujki.



2. Jeżeli czujka ma być przymocowana do podłoża taśmą dwustronną (rys. 54):
 - przyklej taśmę do podstawy obudowy.
 - przyklej podstawę obudowy do podłoża.



3. Jeżeli czujka ma być przymocowana do podłoża wkrętami:

- przyłóż podstawę obudowy do podłoża i zaznacz położenie otworów montażowych.
- wywierć w podłożu otwory na kołki montażowe. Kołki dołączone do czujki są do betonu lub cegły. W przypadku innego podłoża (gips, styropian), użyj innych, odpowiednio dobranych kołków.
- przykręć podstawę obudowy do podłoża (rys. 55).



Jeżeli czujka ma wykryć oderwanie od podłoża, przymocuj czujkę wkrętami.

Czujka musi wykrywać oderwanie od podłoża, jeżeli ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2.

4. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj czujkę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj baterię w czujce.

5. Zamknij obudowę czujki.


4.5.6 Instalacja Outdoor Curtain Detector

Wskazówki instalacyjne dla Outdoor Curtain Detector


- Nie kieruj czujki w stronę światła słonecznego ani w stronę powierzchni odbijających światło słoneczne.
- Nie kieruj czujki na urządzenia będące źródłem ciepła, klimatyzatory lub wentylatory.
- Obiekty, którymi może poruszać wiatr (np. gałęzie drzew, krzewy, linki z praniem itp.) powinny znajdować się co najmniej 3 m od czujki.
- Żaden obiekt nie powinien zasłaniać pola widzenia czujki.
- Zamontuj czujkę na wysokości 2,4 m.

Montaż Outdoor Curtain Detector

1. Otwórz obudowę czujki (rys. 56).



2. Odchyl zaczepy mocujące i wyjmij płytkę elektroniki (rys. 57).




3. Przymocuj podstawę obudowy do ściany (rys. 58) albo do przymocowanego do ściany uchwyty (rys. 59). Kołki dołączone do czujki są do betonu lub cegły. W przypadku innego podłoża (gips, styropian), użyj innych, odpowiednio dobranych kołków.




*Jeżeli czujka ma wykryć oderwanie od podłoża, przymocuj czujkę do ściany (nie używaj uchwyty). Na rysunku oznaczone zostało symbolem **T** miejsce, gdzie należy wkręcić wkręt, aby czujka wykryła oderwanie od podłoża.*

Czujka musi wykrywać oderwanie od podłoża, jeżeli ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2.

*Użyj mniejszego wkrętu do przykręcenia elementu ochrony sabotażowej (otwór oznaczony na rysunku symbolem **T**).*






4. Zamocuj płytkę elektroniki w obudowie.
5. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj czujkę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj baterię w czujce.
6. Zamknij obudowę czujki.

4.5.7 Instalacja Glass Break Detector

Wskazówki instalacyjne dla Glass Break Detector

- Czujka powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj czujki na zewnątrz.
- Mikrofon czujki skieruj w stronę chronionej szyby – najlepszym miejscem na zamontowanie czujki jest ściana naprzeciw chronionej szyby.
- Odległość czujki od chronionej szyby nie może przekraczać zasięgu detekcji czujki (6 m).
- Akustyka pomieszczenia ma wpływ na zasięg detekcji czujki. Zasłony, kotary, miękkie obicia mebli, płytki akustyczne itp. zmniejszają zasięg czujki.
- Nie instaluj czujki na tej samej ścianie, na której znajduje się chroniona szyba.
- Nie instaluj czujki w pobliżu urządzeń emitujących dźwięk (głośnik, dzwonek, klimatyzator itp.).




Montaż Glass Break Detector




Rysunki pokazują montaż w pionie, ale czujka może być montowana w dowolnym położeniu (nie wpływa to na jej działanie).

1. Otwórz obudowę czujki (rys. 60). Pokazane na rysunku narzędzie do otwierania obudowy jest dołączone do czujki.



2. Jeżeli czujka ma być przymocowana do podłoża taśmą dwustronną (rys. 61):
 - przyklej taśmę do podstawy obudowy.
 - przyklej podstawę obudowy do podłoża.



3. Jeżeli czujka ma być przymocowana do podłoża wkrętami:

- przyłóż podstawę obudowy do podłoża i zaznacz położenie otworów montażowych.
- wywierć w podłożu otwory na kołki montażowe. Kołki dołączone do czujki są do betonu lub cegły. W przypadku innego podłoża (gips, styropian), użyj innych, odpowiednio dobranych kołków.
- przykręć podstawę obudowy do podłoża (rys. 62).



Jeżeli czujka ma wykryć oderwanie od podłoża, przymocuj czujkę wkrętami.

Czujka musi wykrywać oderwanie od podłoża, jeżeli ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2.

4. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj czujkę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj baterię w czujce.


5. Zamknij obudowę czujki.

4.5.8 Instalacja Multipurpose Detector



Zwróć uwagę, że czujka może być używana do różnych zastosowań, co wpływa na sposób jej instalacji.

Opis Multipurpose Detector



Rysunek przedstawia wnętrze czujki po otwarciu obudowy.

① gniazdo baterii (CR123A 3 V).

② styk sabotażowy.

③ zaciski:

M1 - zacisk do podłączenia przewodowej czujki NC (Czujka otwarcia / Czujka otwarcia i wstrząsowa / Czujka roletowa) lub sondy zasilania FPX-1 (Czujka zasilania).

COM - masa.

M2 - zacisk do:

- wyłączenia wbudowanego czujnika otwarcia (Czujka otwarcia / Czujka otwarcia i wstrząsowa). Jeżeli chcesz wyłączyć wbudowany czujnik otwarcia, połącz zacisk M2 z zaciskiem COM.
- podłączenia czujki roletowej (Czujka roletowa).



Fabrycznie zaciski M1 i COM są zwarte drutem. Nie usuwaj drutu, jeżeli nie planujesz podłączyć do zacisków czujki przewodowej lub sondy zasilania.

Wskazówki instalacyjne dla Multipurpose Detector

- Czujka powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj czujki na zewnątrz.

Czujka otwarcia / Czujka otwarcia i wstrząsowa / Czujka roletowa

- Czujkę zamontuj na ościeżnicy okna / drzwi (powierzchnia nieruchoma). Zaleca się montaż w górnej części ościeżnicy okna, ponieważ zmniejszy to ryzyko zalania czujki w czasie deszczu, gdy okno jest uchylone lub otwarte.
- Magnes zamontuj na oknie / drzwiach (powierzchnia ruchoma).
- Nie montuj czujki na powierzchniach ferromagnetycznych i w pobliżu silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
- Do podłączenia przewodowej czujki NC / czujki roletowej użyj przewodów o przekroju 0,5-0,75 mm². Długość przewodów nie może przekraczać 3 m.



Montaż Multipurpose Detector



Rysunki pokazują montaż w pionie, ale czujka może być montowana w dowolnym położeniu (nie wpływa to na jej działanie).

1. Otwórz obudowę czujki (rys. 64). Pokazane na rysunku narzędzie do otwierania obudowy jest dołączone do czujki.

64




2. **Czujka otwarcia / Czujka otwarcia i wstrząsowa / Czujka roletowa.** Jeżeli chcesz podłączyć przewodową czujkę NC lub czujkę roletową:
 - wykonaj otwór na kabel w podstawie obudowy.
 - przeprowadź przez wykonany otwór kabel czujki.
3. **Czujka zasilania:**
 - wykonaj otwór na kabel w podstawie obudowy.
 - przeprowadź przez wykonany otwór kabel sondy zasilania FPX-1.



Sondę zasilania FPX-1 należy zakupić oddzielnie.

4. Jeżeli czujka ma być przymocowana do podłoża taśmą dwustronną (rys. 65):

- przyklej taśmę do podstawy obudowy.
- przyklej podstawę obudowy do podłoża.



5. Jeżeli czujka ma być przymocowana do podłoża wkrętami:

- przyłóż podstawę obudowy do podłoża i zaznacz położenie otworów montażowych.
- wywierć w podłożu otwory na kołki montażowe. Kołki dołączone do czujki są do betonu lub cegły. W przypadku innego podłoża (gips, styropian), użyj innych, odpowiednio dobranych kołków.
- przykręć podstawę obudowy do podłoża (rys. 66).



Jeżeli czujka ma wykryć oderwanie od podłoża, przymocuj czujkę wkrętami.



Czujka musi wykrywać oderwanie od podłoża, jeżeli ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2.

Jeżeli czujka ma pracować jako Czujka wstrząsowa lub Czujka otwarcia i wstrząsowa, zaleca się montaż do podłoża wkrętami.

6. **Czujka otwarcia / Czujka otwarcia i wstrząsowa / Czujka roletowa.** Zamontuj magnes zgodnie ze wskazówkami z rysunku 67. Magnes powierzchniowy możesz przymocować taśmą dwustronną lub wkrętami. Możesz zastosować kilka elementów dystansowych (rys. 68). Do wykonania otworu na magnes wpuszczany użyj wiertła $\varnothing 9$ mm.



Jeżeli planujesz wyłączyć wbudowany czujnik otwarcia, nie montuj magnesu (Czujka otwarcia i wstrząsowa).




7. Czujka otwarcia / Czujka otwarcia i wstrząsowa:

- jeżeli podłączasz czujkę przewodową NC, przykręć przewody czujki do zacisków COM i M1 na płycie elektroniki.
- jeżeli chcesz wyłączyć wbudowany czujnik otwarcia, połącz przewodem zaciski M2 i COM.

8. Czujka zasilania:

- przykręć sondę zasilania do ściany (rys. 69).
- przykręć przewody sondy do zacisków COM i M1 na płycie elektroniki.



9. Czujka roletowa:


- przykręć przewody czujki roletowej do zacisków COM i M2 na płycie elektroniki.
- jeżeli podłączasz czujkę przewodową NC, przykręć przewody czujki do zacisków COM i M1 na płycie elektroniki.

10. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj czujkę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj baterię w czujce.

11. Zamknij obudowę czujki.

4.5.9 Instalacja Opening Detector

Opis Opening Detector



Rysunek przedstawia wnętrze czujki po otwarciu obudowy.

① gniazdo baterii (CR123A 3 V).

② styk sabotażowy.

③ zaciski:

M1 - zacisk do podłączenia przewodowej czujki NC.

COM - masa.

M2 - zacisk do wyłączenia wbudowanego czujnika otwarcia. Jeżeli chcesz wyłączyć wbudowany czujnik otwarcia, połącz zacisk M2 z zaciskiem COM.



Fabrycznie zaciski M1 i COM są zwarte drutem. Nie usuwaj drutu, jeżeli nie planujesz podłączyć do zacisków czujki przewodowe.

Wskazówki instalacyjne dla Opening Detector

- Czujka powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj czujki na zewnątrz.


- Czujkę zamontuj na ościeżnicy okna / drzwi (powierzchnia nieruchoma). Zaleca się montaż w górnej części ościeżnicy okna, ponieważ zmniejszy to ryzyko zalania czujki w czasie deszczu, gdy okno jest uchylone lub otwarte.
- Magnes zamontuj na oknie / drzwiach (powierzchnia ruchoma).
- Nie montuj czujki na powierzchniach ferromagnetycznych i w pobliżu silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
- Do podłączenia przewodowej czujki NC użyj przewodów o przekroju 0,5-0,75 mm². Długość przewodów nie może przekraczać 3 m.

Montaż Opening Detector



Rysunki pokazują montaż w pionie, ale czujka może być montowana w dowolnym położeniu (nie wpływa to na jej działanie).

1. Otwórz obudowę czujki (rys. 71). Pokazane na rysunku narzędzie do otwierania obudowy jest dołączone do czujki.




2. Jeżeli chcesz podłączyć przewodową czujkę NC:
 - wykonaj otwór na kabel w podstawie obudowy.
 - przeprowadź przez wykonany otwór kabel czujki.
3. Jeżeli czujka ma być przymocowana do podłoża taśmą dwustronną (rys. 72):
 - przyklej taśmę do podstawy obudowy.
 - przyklej podstawę obudowy do podłoża.
4. Jeżeli czujka ma być przymocowana do podłoża wkrętami:
 - przyłóż podstawę obudowy do podłoża i zaznacz położenie otworów montażowych.
 - wywierć w podłożu otwory na kołki montażowe. Kołki dołączone do czujki są do betonu lub cegły. W przypadku innego podłoża (gips, styropian), użyj innych, odpowiednio dobranych kołków.
 - przykręć podstawę obudowy do podłoża (rys. 73).



Jeżeli czujka ma wykryć oderwanie od podłoża, przymocuj czujkę wkrętami.


Czujka musi wykrywać oderwanie od podłoża, jeżeli ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2.




5. Zamontuj magnes zgodnie ze wskazówkami z rysunku 74. Magnes powierzchniowy możesz przymocować taśmą dwustronną lub wkrętami. Możesz zastosować kilka elementów dystansowych (rys. 75). Do wykonania otworu na magnes wpuszczany użyj wiertła $\varnothing 9$ mm.



Jeżeli planujesz wyłączyć wbudowany czujnik otwarcia, nie montuj magnesu.





6. Jeżeli podłączasz czujkę przewodową NC, przykręć przewody czujki do zacisków COM i M1 na płytce elektroniki.
7. Jeżeli chcesz wyłączyć wbudowany czujnik otwarcia, połącz przewodem zaciski M2 i COM.
8. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj czujkę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj baterię w czujce.
9. Zamknij obudowę czujki.


4.5.10 Instalacja Flood Detector

Wskazówki instalacyjne dla Flood Detector

- Czujka powinna być używana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie używaj czujki na zewnątrz.
- Postaw czujkę na podłodze w miejscu zagrożonym zalaniem.


Przygotowanie Flood Detector do pracy

1. Otwórz obudowę czujki (rys. 76).



2. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj czujkę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj baterię w czujce.

3. Zamknij obudowę czujki (zwróć uwagę, że pokrywę da się założyć tylko w jednej pozycji) i skręć ją wkrętem (rys. 77).




4. Postaw czujkę na podłodze w wybranym miejscu.

4.5.11 Instalacja Fire Detector Plus / Fire Detector Pro

Wskazówki instalacyjne dla Fire Detector Plus / Fire Detector Pro

- Czujka powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj czujki na zewnątrz.
- Czujka powinna być instalowana na suficie, możliwie jak najbliżej środka pomieszczenia.
- Nie instaluj czujki w miejscach, gdzie występuje duża koncentracja kurzu i pyłu oraz w miejscach powstawania i skraplania pary wodnej.
- Nie instaluj czujki w pobliżu grzejników, kucharek, wentylatorów lub wylotów klimatyzacji.
- Nie instaluj czujki w miejscach, gdzie nie ma swobodnego przepływu powietrza (np. we wnękach, niszach itp.).



Objaśnienia do rysunków A i B:

- ① salon.

- ② pokój.
- ③ hol, przedpokój itp.
- ④ kuchnia.
- ⑤ piwnica.
- podstawowe miejsce montażu czujki.
- dodatkowe miejsce montażu czujki.



Montaż Fire Detector Plus / Fire Detector Pro





Rysunki pokazują czujkę Fire Detector Plus.

Nie zdejmuj zworki z kołków na płytce elektroniki czujki Fire Detector Pro.

1. Zdejmij plastikową osłonę przeciwpylową.
2. Przekręć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 78) i ją zdejmij (rys. 79).



3. Jeżeli czujka ma być przymocowana do sufitu taśmą dwustronną (rys. 80):
 - przyklej taśmę do podstawy obudowy.
 - przyklej podstawę obudowy do sufitu.



4. Jeżeli czujka ma być przymocowana do sufitu wkrętami:
 - przyłóż podstawę obudowy do sufitu i zaznacz położenie otworów montażowych (rys. 81).


- wywierć w suficie otwory na kołki montażowe. Kołki dołączone do czujki są do betonu lub cegły. W przypadku innego podłoża (gips, styropian), użyj innych, odpowiednio dobranych kołków.
 - przykręć podstawę obudowy do sufitu.
5. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj czujkę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj baterię w czujce.
 6. Załóż pokrywę czujki i zablokuj ją wkrętem. Wkręt znajduje się w tym samym woreczku, co kołki i wkręty do montażu.



Pokrywy nie można założyć, gdy w czujce nie ma baterii.

7. Naciśnij przycisk testu / kasowania (rys. 82). Po chwili powinien zostać wywołany alarm pożarowy. Zasygnalizuje go czujka (dźwięk ciągły i świecenie diody) i powiadomi o nim aplikacja Be Wave.

82



8. Naciśnij ponownie przycisk testu / kasowania, aby skasować alarm.



Jeżeli w obiekcie prowadzone są jakiejkolwiek prace grożące zabrudzeniem komory dymu, załóż na czujkę plastikową osłonę przeciwpyłową. Zdejmij osłonę dopiero po zakończeniu tych prac.

4.5.12 Instalacja Carbon Monoxide Detector

Wskazówki instalacyjne dla Carbon Monoxide Detector



- Czujka powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj czujki na zewnątrz.
- Zalecane miejsce instalacji czujki to:
 - sypialnia,
 - pomieszczenie z kominkiem / urządzeniem, w którym dochodzi do spalania, czyli istnieje ryzyko powstania tlenku węgla.
- Zamontuj czujkę na wysokości około 1,5-2 metrów nad ziemią.
- Nie instaluj czujki w miejscach, w których są używane lakiery, kleje, rozpuszczalniki lub aerozole, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem czujnika gazu.

Montaż Carbon Monoxide Detector





Nie zdejmuj zworki z kołków na płycie elektronicznej.

1. Przekręć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 83) i ją zdejmij (rys. 84).



2. Jeżeli czujka ma być przymocowana do ściany taśmą dwustronną (rys. 85):

- przyklej taśmę do podstawy obudowy.
- przyklej podstawę obudowy do ściany.



3. Jeżeli czujka ma być przymocowana do ściany wkrętami:

- przyłóż podstawę obudowy do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych (rys. 86).
- wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe. Kołki dołączone do czujki są do betonu lub cegły. W przypadku innego podłoża (gips, styropian), użyj innych, odpowiednio dobranych kołków.
- przykręć podstawę obudowy do ściany.


4. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj czujkę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj baterię w czujce.

5. Załóż pokrywę czujki i zablokuj ją wkrętem. Wkręt znajduje się w tym samym woreczku, co kołki i wkręty do montażu.



Pokrywy nie można założyć, gdy w czujce nie ma baterii.

6. Naciśnij przycisk testu / kasowania (rys. 87). Po chwili powinien zostać wywołany alarm. Zasygnalizuje go czujka (dźwięk ciągły i świecenie diody) i powiadomi o nim aplikacja Be Wave.



7. Naciśnij ponownie przycisk testu / kasowania, aby skasować alarm.

4.5.13 Instalacja Outdoor Dusk Detector

Wskazówki instalacyjne dla Outdoor Dusk Detector


- Nie instaluj czujki w miejscu, gdzie będzie wystawiona bezpośrednio na słońce. Zbyt wysoka temperatura może doprowadzić np. do uszkodzenia czujnika zmierzchu lub baterii.

Montaż Outdoor Dusk Detector



Rysunki pokazują montaż w pionie, ale czujka może być montowana w dowolnym położeniu (nie wpływa to na jej działanie).


1. Umieść uszczelkę w rowku w pokrywie obudowy tak, aby wypełnić cały rowek. Końce uszczelki powinny stykać się ze sobą (rys. 88). Uszczelka jest dłuższa od długości rowka, dlatego po umieszczeniu w rowku nadmiar uszczelki należy obciąć.




2. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj czujkę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj baterię w czujce.
3. Załóż pokrywę i przymocuj ją wkrętami do podstawy obudowy (rys. 89).



Podczas zakładania pokrywy zwróć uwagę na końce uszczelki – powinny one znaleźć się na dole.



4. Przyłóż czujkę do podłoża i zaznacz położenie otworów montażowych.
5. Wywierć w podłożu otwory na kołki montażowe. Zastosuj kołki odpowiednio dobrane do podłoża (inne do betonu lub cegły, inne do gipsu itp.).
6. Przykręć czujkę do podłoża (rys. 90).



4.5.14 Instalacja Multi Sensor

Wskazówki instalacyjne dla Multi Sensor


- Czujka powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj czujki na zewnątrz.

Montaż Multi Sensor




Rysunki pokazują montaż w pionie, ale czujka może być montowana w dowolnym położeniu (nie wpływa to na jej działanie).

1. Otwórz obudowę czujki (rys. 91). Pokazane na rysunku narzędzie do otwierania obudowy jest dołączone do czujki.



2. Jeżeli czujka ma być przymocowana do podłoża taśmą dwustronną (rys. 92):
 - przyklej taśmę do podstawy obudowy.
 - przyklej podstawę obudowy do podłoża.



3. Jeżeli czujka ma być przymocowana do podłoża wkrętami:
 - przyłóż podstawę obudowy do podłoża i zaznacz położenie otworów montażowych.

- wywierć w podłożu otwory na kołki montażowe. Kołki dołączone do czujki są do betonu lub cegły. W przypadku innego podłoża (gips, styropian), użyj innych, odpowiednio dobranych kołków.
- przykręć podstawę obudowy do podłoża (rys. 93).



Jeżeli czujka ma wykryć oderwanie od podłoża, przymocuj czujkę wkrętami.

4. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj czujkę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj baterię w czujce.
5. Zamknij obudowę czujki.

4.5.15 Instalacja Outdoor Siren

Wskazówki instalacyjne dla Outdoor Siren



- Zainstaluj syrenę na ścianie, wysoko i w możliwie niedostępnym miejscu, aby zminimalizować ryzyko sabotażu.
- Zachowaj nad syreną wolną przestrzeń (co najmniej 2,5 cm). Brak wolnej przestrzeni uniemożliwi założenie / zdjęcie pokrywy.

Montaż Outdoor Siren



Nie wolno odkształcać lub skracać anteny.

1. Wykręć wkręty blokujące pokrywę syreny.
2. Odchyl pokrywę do góry i ją zdejmij (rys. 94).




3. Odchyl zaczepy mocujące moduł elektroniki i go wyjmij.
4. Przyłóż podstawę obudowy do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych (rys. 95). Jeżeli syrena ma wykryć oderwanie od podłoża, zaznacz także położenie otworu w elemencie ochrony sabotażowej (oznaczony na rysunku symbolem T).



Syrena musi wykrywać oderwanie od podłoża, jeżeli ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2.

5. Wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe. Zastosuj kołki odpowiednio dobrane do podłoża (inne do betonu lub cegły, inne do gipsu itp.).

6. Przykręć podstawę obudowy do ściany. Jeżeli syrena ma wykryć oderwanie od podłoża, przykręć także element ochrony sabotażowej.
7. Zamocuj moduł elektroniki w podstawie obudowy.
8. Podłącz gniazdo baterii od modułu elektroniki (rys. 96).



9. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj syrenę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj baterię w syrenie.



Po zamontowaniu baterii skrajna lewa dioda LED zacznie migać, sygnalizując że rozpoczęła się procedura inicjowania baterii. Ze względu na specyfikę baterii, musi ona zostać odpowiednio zainicjowana, aby uzyskać wymagane parametry zasilania. Podczas inicjowania baterii możesz dodać syrenę do systemu, ale dopiero, gdy dioda przestanie migać, syrena jest gotowa do normalnej pracy.

10. Załóż pokrywę syreny i zablokuj ją wkrętami.

4.5.16 Instalacja Indoor Siren

Wskazówki instalacyjne dla Indoor Siren

- Syrena powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj syreny na zewnątrz.
- Zainstaluj syrenę na ścianie, wysoko i w możliwie niedostępnym miejscu, aby zminimalizować ryzyko sabotażu.
- Zachowaj nad syreną wolną przestrzeń (co najmniej 1 cm). Brak wolnej przestrzeni uniemożliwi założenie / zdjęcie pokrywy.


Montaż Indoor Siren



Nie wolno odkształcać lub skracać anteny.

1. Wykręć wkręty blokujące pokrywę syreny.

2. Odchyl pokrywę do góry i ją zdejmij (rys. 97).



3. Przyłóż podstawę obudowy do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych (rys. 98). Jeżeli syrena ma wykryć oderwanie od podłoża, zaznacz także położenie otworu w elemencie ochrony sabotażowej (oznaczony na rysunku symbolem T).



Syrena musi wykrywać oderwanie od podłoża, jeżeli ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2.

4. Wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe. Kołki dołączone do syreny są do betonu lub cegły. W przypadku innego podłoża (gips, styropian), użyj innych, odpowiednio dobranych kołków.
5. Przykręć podstawę obudowy do ściany. Jeżeli syrena ma wykryć oderwanie od podłoża, przykręć także element ochrony sabotażowej.
6. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj syrenę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj baterię w syrenie.
7. Załóż pokrywę syreny i zablokuj ją wkrętami.

4.5.17 Instalacja Mini Multi Extender




Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

Do zasilania ekspandera użyj zasilacza 4...24 V DC z ograniczeniem prądowym do 3 A.

Ekspandera nie należy zasiląć z baterii.

Opis Mini Multi Extender



Zaciski

COM - masa.

+12V - wejście zasilania.

1...4 - wejścia Z1...Z4.

5...8 - wyjścia OUT1...OUT4. Wyjścia są typu OC. Gdy wyjście jest wyłączone, jest odłączone od masy (wysoka impedancja). Gdy wyjście jest włączone, jest zwarte do masy (0 V).



Ze względu na specyfikę komunikacji radiowej, nie zaleca się wykorzystywania ekspandera w zastosowaniach, które wymagają szybkiego przełączania stanu wyjścia.

Wskazówki instalacyjne dla Mini Multi Extender

- Ekspander powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj ekspandera na zewnątrz.
- Do podłączenia urządzeń do zacisków ekspandera użyj przewodów giętkich o przekroju 0,5-0,75 mm².


Montaż Mini Multi Extender

1. Podłącz czujki do wejść ekspandera. Jeżeli czujka ma pracować w konfiguracji EOL, użyj rezystora 2,2 k Ω (rys. 100 i 101). Jeżeli czujka ma pracować w konfiguracji 2EOL, użyj dwóch rezystorów 1,1 k Ω (rys. 102).
2. Podłącz urządzenia do wyjść ekspandera.
3. Podłącz przewody zasilania do zacisków +12V i COM.
4. Przymocuj ekspander do powierzchni montażowej lub, w przypadku instalowania w obudowie innego urządzenia, umieść go we wnętrzu tej obudowy. Do montażu ekspandera możesz użyć taśmy dwustronnej.
5. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj ekspander do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, włącz zasilanie ekspandera.




Ze względu na wymagania normy EN 50131-3, podczas konfigurowania czułości wejść alarmowych wybierz 400 ms.


100




EOL/NO




101



EOL/NC





4.5.18 Instalacja Multi Extender




Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

Do zasilania ekspandera użyj zasilacza 12 V DC (np. zasilacza APS-412 firmy SATEL).

Nie wolno podłączać zasilania równocześnie do złącza APS i zacisków.

Opis Multi Extender



Rysunek przedstawia płytke elektroniki ekspandera.

- ① styk sabotażowy.
- ② wskaźniki LED pokazujące stan wyjść przekaźnikowych:
nie świeci – wyjście wyłączone,
świeci – wyjście włączone.
- ③ wskaźnik LED pokazujący komunikację z kontrolerem (pojedyncze mignięcie).
- ④ złącze APS do podłączenia zasilacza firmy SATEL (np. APS-412).

Zaciski

- COM** - masa.
- +12V** - wejście zasilania / wyjście zasilania +12V DC, gdy ekspander zasilany jest z zasilacza podłączonego do złącza APS.
- TMP** - wyjście sabotażowe (NC).
- Z1...Z4** - wejście.
- C1...C4** - styk wspólny wyjścia przekaźnikowego.
- NC1...NC4** - styk normalnie zamknięty wyjścia przekaźnikowego.
- NO1...NO4** - styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego.



Ze względu na specyfikę komunikacji radiowej, nie zaleca się wykorzystywania ekspandera w zastosowaniach, które wymagają szybkiego przełączania stanu wyjścia.

Wskazówki instalacyjne dla Multi Extender

- Ekspander powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj ekspandera na zewnątrz.
- Do podłączenia urządzeń do zacisków ekspandera użyj przewodów giętkich o przekroju 0,5-0,75 mm².

Montaż Multi Extender

1. Poluzuj wkręty blokujące pokrywę obudowy i zdejmij pokrywę.
2. Przyłóż podstawę obudowy do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych.
3. Wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe. Zastosuj kołki odpowiednio dobrane do podłoża (inne do betonu lub cegły, inne do gipsu itp.).
4. Wykonaj w podstawie obudowy otwór / otwory na kabel / kable.
5. Przeprowadź kabel / kable przez wykonany otwór / otwory.
6. Przykręć podstawę obudowy do ściany.
7. Jeżeli ekspander ma zgłaszać otwarcie obudowy (sabotaż), połącz wyjście sabotażowe z jednym z wejść ekspandera (jeden z zacisków TMP połącz z zaciskiem wejścia, a drugi zacisk TMP z zaciskiem COM). Pamiętaj, żeby odpowiednio skonfigurować ustawienia tego wejścia w aplikacji Be Wave.






Ekspander musi zgłaszać otwarcie obudowy (sabotaż), jeżeli ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2.

8. Podłącz czujki do wejść ekspandera. Jeżeli czujka ma pracować w konfiguracji EOL, użyj rezystora 2,2 kΩ (rys. 104 i 105). Jeżeli czujka ma pracować w konfiguracji 2EOL, użyj dwóch rezystorów 1,1 kΩ (rys. 106).
9. Podłącz urządzenia do wyjść ekspandera.
10. W zależności od wybranego sposobu zasilania ekspandera, podłącz zasilacz do złącza APS albo podłącz przewody zasilania do zacisków +12V i COM.
11. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj ekspander do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, włącz zasilanie ekspandera.
12. Załóż pokrywę i zablokuj ją przy pomocy wkrętów.



Ze względu na wymagania normy EN 50131-3, podczas konfigurowania czułości wejść alarmowych wybierz 400 ms.





4.5.19 Instalacja Smart Dimmer



Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowany personel.

Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.


Ściemniacz należy podłączyć do sieci jednofazowej zgodnie z obowiązującymi normami.

Nie wyjmuj ściemniacza z obudowy. Zamontowanie ściemniacza bez obudowy lub z uszkodzoną obudową stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem oraz grozi uszkodzeniem urządzenia.

Nie wolno używać ściemniacza do ściemniania oświetlenia zasilanego prądem stałym, ponieważ grozi to uszkodzeniem ściemniacza i podłączonego oświetlenia.

Nie wolno instalować ściemniacza w miejscach powyżej 2000 m n.p.m.

Opis Smart Dimmer



① przycisk do:

- zarejestrowania ściemniacza w systemie – naciśnij w trakcie dodawania ściemniacza do systemu,
- zablokowania / odblokowania rejestracji – naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby zablokować / odblokować możliwość dodania ściemniacza do systemu.

Przewody

- N** [niebieski] - do połączenia z przewodem neutralnym zasilania 230 V AC.
- L** [brązowy] - do połączenia z przewodem fazowym zasilania 230 V AC.
- OUT** [szary] - wyjście sterujące oświetleniem.
- SW1** [biały] - wejście sterujące 1.
- SW2** [biały] - wejście sterujące 2.



Wejścia ściemniacza nie są separowane galwanicznie.

Wskazówki instalacyjne dla Smart Dimmer

- Ściemniacz powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj ściemniacza na zewnątrz.
- Obwód elektryczny, do którego podłączony zostanie ściemniacz, powinien być chroniony właściwym zabezpieczeniem. Powiadom właściciela lub użytkownika systemu, jak odłączyć ściemniacz od zasilania sieciowego (np. wskaż bezpiecznik chroniący obwód zasilający ściemniacz).
- Zainstaluj ściemniacz w puszcze elektroinstalacyjnej (puszce głębokiej o minimalnej średnicy 60 mm lub puszcze z kieszenią).
- Do łączenia przewodów użyj złączek elektrycznych (kostek ze złączem śrubowym, złączek z zaciskiem ruchomym itp.).
- Do ściemniacza możesz podłączyć źródła światła zasilane 230 V AC (tradycyjne żarówki żarowe, żarówki halogenowe, żarówki LED) lub źródła światła zasilane przez transformator elektroniczny lub magnetyczny.
- Nie podłączaj do ściemniacza równocześnie różnych typów obciążenia.

- Jeżeli podłączasz do ściemniacza żarówkę LED, upewnij się, że jest ona ściemnialna.
- Nie podłączaj więcej niż jednego transformatora do wyjścia ściemniacza.
- Jeżeli do wyjścia ściemniacza jest podłączony transformator magnetyczny, powinien on być obciążony na co najmniej 50% mocy znamionowej.
- Nie podłącza do ściemniacza obciążeń większych niż 7 A / 150 W.
- Do wejść ściemniacza możesz podłączyć przycisk dzwonkowy lub przełącznik przeznaczony do instalacji elektrycznych 230 V. Zaleca się podłączenie przycisku dzwonkowego, ponieważ oferuje on większą funkcjonalność.


Montaż Smart Dimmer

1. Wyłącz zasilanie w obwodzie, do którego ma być podłączony ściemniacz.
2. Otwórz puszkę, w której ma zostać zamontowany ściemniacz.
3. Podłącz ściemniacz do obwodu zasilania 230 V AC (rys. 108):
 - przewód brązowy [L] do przewodu fazowego.
 - przewód niebieski [N] do przewodu neutralnego.
4. Podłącz oświetlenie do wyjścia ściemniacza (rys. 108).
5. Podłącz przyciski / przełączniki do wejść ściemniacza (rys. 108).
6. Umieść ściemniacz w puszcze. Przewody powinny znaleźć się za obudową ściemniacza.
7. Włącz zasilanie w obwodzie, do którego podłączony jest ściemniacz.
8. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj ściemniacz do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, naciśnij przycisk na obudowie oznaczony symbolem + (rys. 107).
9. Zamknij puszkę.



Jeżeli po uruchomieniu ściemniacza oświetlenie podłączone do ściemniacza nie świeci, sprawdź czy w aplikacji Be Wave nie jest ustawiony zbyt niski poziom jasności.

W ustawieniach ściemniacza w aplikacji Be Wave ustaw taki minimalny poziom jasności, przy którym będzie widać, że oświetlenie jest włączone.



4.5.20 Instalacja Smart RGBW LED Driver




Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

Do zasilania sterownika użyj zasilacza 12...48 V DC z ograniczeniem prądowym do 16 A.

Nie wyjmuj sterownika z obudowy. Zamontowanie sterownika bez obudowy lub z uszkodzoną obudową stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem oraz grozi uszkodzeniem urządzenia.

Nie wolno używać sterownika do sterowania oświetleniem zasilanym prądem zmiennym, ponieważ grozi to uszkodzeniem sterownika i podłączonego oświetlenia.

Opis Smart RGBW LED Driver



① przycisk do:

- zarejestrowania sterownika w systemie – naciśnij w trakcie dodawania sterownika do systemu,
- zablokowania / odblokowania rejestracji – naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby zablokować / odblokować możliwość dodania sterownika do systemu.

Przewody

- +V** [czerwony] - do połączenia z przewodem zasilania 12...48 V DC.
- COM** [czarny] - do połączenia z przewodem masy.
- R** [szary] - wyjście sterujące kolorem czerwonym.
- G** [szary] - wyjście sterujące kolorem zielonym.
- B** [szary] - wyjście sterujące kolorem niebieskim.
- W** [szary] - wyjście sterujące kolorem białym.
- SW1** [biały] - wejście sterujące 1.
- SW2** [biały] - wejście sterujące 2.


Wskazówki instalacyjne dla Smart RGBW LED Driver

- Sterownik powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj sterownika na zewnątrz.
- Zainstaluj sterownik w puszce elektroinstalacyjnej (puszce głębokiej o minimalnej średnicy 60 mm lub puszce z kieszenią).
- Sterownik może sterować:
 - 1 taśmą LED RGBW,


- 1 taśmą LED RGB,
 - 2 taśmami LED CCT (zimny/ciepły),
 - 4 taśmami LED jednokolorowymi,
 - 4 grupami żarówek LED / żarówek halogenowych.
- Pobór prądu przez oświetlenie podłączone do jednego wyjścia sterownika nie może przekraczać:
 - 4 A / 12...48 V DC, gdy używane są wszystkie 4 wyjścia,
 - 8 A / 12...24 V DC, gdy używane są 2 wyjścia.
 - Do łączenia przewodów użyj złączek elektrycznych (kostek ze złączem śrubowym, złączek z zaciskiem ruchomym itp.).
 - Do wejść sterownika możesz podłączyć przycisk dzwonekowy lub przełącznik. Zaleca się podłączenie przycisku dzwonekowego, ponieważ oferuje on większą funkcjonalność.

Montaż Smart RGBW LED Driver


1. Wyłącz zasilanie w obwodzie, do którego ma być podłączony sterownik.
2. Otwórz puszkę, w której ma zostać zamontowany sterownik.
3. Podłącz sterownik do obwodu zasilania 12...48 V DC (rys. 110 / 111 / 112 / 113 / 114).
4. Podłącz oświetlenie do wyjść sterownika:
 - rys. 110 – taśma LED RGBW,
 - rys. 111 – taśma LED RGB,
 - rys. 112 – taśmy LED CCT (zimny/ciepły) – wyjścia R i B sterują kolorem ciepłym (W), a wyjścia G i W sterują kolorem zimnym (C),
 - rys. 113 – taśmy LED jednokolorowe – każde wyjście steruje oświetleniem,
 - rys. 114 – żarówki LED / żarówki halogenowe – każde wyjście steruje oświetleniem.
5. Podłącz przyciski / przełączniki do wejść sterownika (rys. 110 / 111 / 112 / 113 / 114).
6. Umieść sterownik w puszcze. Przewody powinny znaleźć się za obudową sterownika.
7. Włącz zasilanie w obwodzie, do którego podłączony jest sterownik.
8. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj sterownik do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, naciśnij przycisk na obudowie oznaczony symbolem + (rys. 109).
9. Zamknij puszkę.




111




112



113





4.5.21 Instalacja Smart Blinds



Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowany personel.

Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.


Sterownik należy podłączyć do sieci jednofazowej zgodnie z obowiązującymi normami.

Podłączona do sterownika roleta / żaluzja powinna spełniać wymagania normy 60335-2-97.

Nie wyjmuj sterownika z obudowy. Zamontowanie sterownika bez obudowy lub z uszkodzoną obudową stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem oraz grozi uszkodzeniem urządzenia.

Nie wolno instalować sterownika w miejscach powyżej 2000 m n.p.m.

Opis Smart Blinds



① przycisk do:

- zarejestrowania sterownika w systemie – naciśnij w trakcie dodawania sterownika do systemu,

- zablokowania / odblokowania rejestracji – naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby zablokować / odblokować możliwość dodania sterownika do systemu.

Przewody

- N** [niebieski] - do połączenia z przewodem neutralnym zasilania 230 V AC.
- L** [brązowy] - do połączenia z przewodem fazowym zasilania 230 V AC.
- ▼ [szary] - do podłączenia silnika rolety / żaluzji – ruch w dół.
- ▲ [szary] - do podłączenia silnika rolety / żaluzji – ruch w górę.
- SW1** [biały] - wejście sterujące 1.
- SW2** [biały] - wejście sterujące 2.



Nie podłączaj do sterownika więcej niż jednego silnika rolety / żaluzji.

Wejścia sterownika nie są separowane galwanicznie.


Wskazówki instalacyjne dla Smart Blinds

- Sterownik powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj sterownika na zewnątrz.
- Obwód elektryczny, do którego podłączony zostanie sterownik, powinien być chroniony właściwym zabezpieczeniem. Powiadom właściciela lub użytkownika systemu, jak odłączyć sterownik od zasilania sieciowego (np. wskaż bezpiecznik chroniący obwód zasilający sterownik).
- Zainstaluj sterownik w puszce elektroinstalacyjnej (puszce głębokiej o minimalnej średnicy 60 mm lub puszce z kieszenią).
- Do łączenia przewodów użyj złączek elektrycznych (kostek ze złączem śrubowym, złączek z zaciskiem ruchomym itp.).
- Do sterownika możesz podłączyć silnik 230 V AC rolety / żaluzji z wyłącznikami krańcowymi. Pobór prądu przez silnik nie może przekraczać 1,7 A.
- Do wejść sterujących możesz podłączyć podwójny przycisk dzwonek lub przełącznik żaluzjowy przeznaczony do instalacji elektrycznych 230 V. Zaleca się podłączenie przycisku dzwonekowego, ponieważ oferuje on większą funkcjonalność.
- Do podłączenia przycisku / przełącznika użyj przewodów giętkich o przekroju 0,5-0,75 mm².

Montaż Smart Blinds

1. Wyłącz zasilanie w obwodzie, do którego ma być podłączony sterownik.
2. Otwórz puszkę, w której ma zostać zamontowany sterownik.
3. Podłącz sterownik do obwodu zasilania 230 V AC (rys. 116):
 - przewód brązowy [L] do przewodu fazowego.
 - przewód niebieski [N] do przewodu neutralnego.
4. Podłącz silnik rolety / żaluzji do wyjścia sterownika (rys. 116).

5. Podłącz podwójny przycisk dzwonkowy / przełącznik żaluzjowy do wejść sterownika (rys. 116).



6. Umieść sterownik w puszcze. Przewody elektryczne powinny znaleźć się za obudową sterownika.
7. Włącz zasilanie w obwodzie, do którego podłączony jest sterownik.
8. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj sterownik do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, naciśnij przycisk na obudowie oznaczony symbolem + (rys. 115).
9. Zamknij puszkę.



4.5.22 Instalacja Smart Termostat

Wskazówki instalacyjne dla Smart Termostat

- Głowica powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Głowica może być montowana na zaworach grzejnikowych z gwintem M30x1,5mm (pasuje do większości zaworów popularnych producentów).
- Jeżeli głowica ma zostać zamontowana na zaworze Danfoss RA, Danfoss RAV lub Danfoss RAVL, konieczne jest użycie jednego z dołączonych adapterów.
- Głowica powinna zostać zainstalowana w pozycji, która zapewni widoczność wyświetlacza i dostęp do pokrętła.
- Montaż głowicy nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi ani zakręcenia wody w instalacji grzewczej.
- Przed zdemontowaniem starej głowicy kilkakrotnie przekręć ją od pozycji minimalnej do maksymalnej i odwrotnie. Odkręć starą głowicę, kiedy jest ustawiona w pozycji maksymalnej. Po zdemontowaniu głowicy, trzpień zaworu powinien być maksymalnie wysunięty.

Montaż Smart Thermostat

1. Zdejmij osłonę głowicy (rys. 117).



2. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj głowicę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj w głowicy dwie baterie alkaliczne LR6 AA 1,5 V (baterie nie są dołączone do głowicy).




Po zamontowaniu baterii popychacz trzpienia zaworu powinien być w całości schowany w obudowie głowicy. Jeżeli nie jest w całości schowany w obudowie głowicy, wyjmij baterie i zamontuj je ponownie.

Po uruchomieniu głowicy na wyświetlaczu pojawi się komunikat  . Sygnalizuje on, że głowica czeka na kalibrację.


3. Załóż osłonę głowicy. Znaczniki na korpusie i osłonie podpowiadają, jak poprawnie założyć osłonę (rys. 118).
4. Zamontuj głowicę na zaworze (patrz „Montaż na zaworze z gwintem M30x1,5 mm”, „Montaż na zaworze Danfoss RA”, „Montaż na zaworze Danfoss RAV” lub „Montaż na zaworze Danfoss RAVL”).

5. Naciśnij pokrętło (rys. 119). Głowica zostanie skalibrowana.





Montaż na zaworze z gwintem M30x1,5 mm

1. Dosuń głowicę do zaworu (rys. 120).



2. Przykręć głowicę do zaworu (rys. 121).




3. Jeżeli nie uda się stabilnie zamocować głowicy, zastosuj pierścień pozycjonujący. Odkręć głowicę i umieść pierścień pozycjonujący w jej kołnierzu (rys. 122), a następnie powtórz czynności z punktów 1 i 2.


Montaż na zaworze Danfoss RA

1. Zamocuj adapter na zaworze.
 - 1.1. Nasuń adapter na zawór (rys. 123).
 - 1.2. Rozchyl wkrętakiem zacisk adaptera, a następnie dosuń adapter do kołnierza zaworu (rys. 124). Wypustki znajdujące się wewnątrz adaptera powinny trafić w wyżłobienia na korpusie zaworu.
 - 1.3. Skręć śrubą zacisk adaptera (rys. 125).


123





124



125



2. Dosuń głowicę do zaworu (rys. 126).





3. Przykręć głowicę do adaptera (rys. 127).

4. Jeżeli nie uda się stabilnie zamocować głowicy, zastosuj pierścień pozycjonujący. Odkręć głowicę i umieść pierścień pozycjonujący w jej kołnierzu (rys. 122), a następnie powtórz czynności z punktów 2 i 3.

Montaż na zaworze Danfoss RAV

1. Nałóż nakładkę na trzpień zaworu (rys. 128).





2. Zamocuj adapter na zaworze.



2.1. Nasuń adapter na zawór (rys. 129).

2.2. Rozchyl wkrętakiem zacisk adaptera, a następnie dosuń adapter do czoła kołnierza zaworu (rys. 130).

2.3. Skręć śrubą zacisk adaptera (rys. 131).



3. Dosuń głowicę do zaworu (rys. 132).




4. Przykręć głowicę do adaptera (rys. 133).


5. Jeżeli nie uda się stabilnie zamocować głowicy, zastosuj pierścień pozycjonujący. Odkręć głowicę i umieść pierścień pozycjonujący w jej kołnierzu (rys. 122), a następnie powtórz czynności z punktów 3 i 4.

Montaż na zaworze Danfoss RAVL

1. Zainstaluj adapter na zaworze. Dosuń go do czoła kołnierza zaworu (rys. 134).



2. Dosuń głowicę do zaworu (rys. 135).



3. Przykręć głowicę do adaptera (rys. 136).

4. Jeżeli nie uda się stabilnie zamocować głowicy, zastosuj pierścień pozycjonujący. Odkręć głowicę i umieść pierścień pozycjonujący w jej kołnierzu (rys. 122), a następnie powtórz czynności z punktów 2 i 3.

4.5.23 Instalacja Smart Plug



Nie wolno używać wtyczki w miejscach powyżej 2000 m n.p.m.

Wskazówki instalacyjne dla Smart Plug

- Wtyczka powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj wtyczki na zewnątrz.
- Do gniazda możesz podłączyć urządzenie 230 V AC o mocy do 2300 W (nie stosuj wtyczki do sterowania urządzeniami o poborze prądu większym od 10 A).



W przypadku obciążenia innego niż rezystancyjne, zaleca się, aby nie było ono większe niż 3 A dla napięcia 230 V AC. Współczynnik mocy obciążenia ($\cos\phi$) musi być równy lub większy niż 0.4.

Przygotowanie Smart Plug do pracy

Uruchom aplikację Be Wave i dodaj wtyczkę do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, włóż wtyczkę do gniazda 230 V AC.

4.5.24 Instalacja Smart 2-CH Relay



Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowany personel.

Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

Sterownik należy podłączyć do sieci jednofazowej zgodnie z obowiązującymi normami.


Nie wydymuj sterownika z obudowy. Zamontowanie sterownika bez obudowy lub z uszkodzoną obudową stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem oraz grozi uszkodzeniem urządzenia.

Nie wolno instalować sterownika w miejscach powyżej 2000 m n.p.m.

Opis Smart 2-CH Relay



Do 2024 roku urządzenie było produkowane w wariantcie A (z zaciskami śrubowymi). W 2024 roku rozpoczęła się produkcja urządzenia w wariantcie B (bez zacisków, tylko przewody).



① przycisk do:

- zarejestrowania sterownika w systemie – naciśnij w trakcie dodawania sterownika do systemu,
- zablokowania / odblokowania rejestracji – naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby zablokować / odblokować możliwość dodania sterownika do systemu.



W wariantcie B przycisk znajduje się z tyłu obudowy.

Przewody

- N** [niebieski] - do połączenia z przewodem neutralnym zasilania 230 V AC.
- L** [brązowy] - do połączenia z przewodem fazowym zasilania 230 V AC.
- NO1** [szary] - styk NO wyjścia przełącznikowego 1 (w stanie normalnym jest odcięty od styku wspólnego C – nie przewodzi prądu).
- NO2** [czarny] - styk NO wyjścia przełącznikowego 2 (w stanie normalnym jest odcięty od styku wspólnego C – nie przewodzi prądu).
- C** [czerwony] - styk wspólny C wyjść przełącznikowych.
- SW1** [biały] - wejście sterujące 1. [tylko wariant B]
- SW2** [biały] - wejście sterujące 2. [tylko wariant B]

Zaciski [tylko wariant A]

- SW1** - wejście sterujące 1.
- SW2** - wejście sterujące 2.
- N'** - do podłączenia przewodu neutralnego zasilania 230 V AC.



Ze względu na specyfikę komunikacji radiowej, nie zaleca się wykorzystywania sterownika w zastosowaniach, które wymagają szybkiego przełączania stanu wyjścia.

Nie zaleca się używania wyjść przekaźnikowych do częstego przełączania (częściej niż co 10 sekund) obciążeń pojemnościowych np. zasilaczy oświetlenia LED, żarówek LED itd.

Nie podłączaj do wyjścia przekaźnikowego więcej niż jednego zasilacza oświetlenia LED.

Wejścia sterownika nie są separowane galwanicznie.


Wskazówki instalacyjne dla Smart 2-CH Relay

- Sterownik powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj sterownika na zewnątrz.
- Obwód elektryczny, do którego podłączony zostanie sterownik, powinien być chroniony właściwym zabezpieczeniem. Powiadom właściciela lub użytkownika systemu, jak odłączyć sterownik od zasilania sieciowego (np. wskaż bezpiecznik chroniący obwód zasilający sterownik).
- Zainstaluj sterownik w puszce elektroinstalacyjnej (puszce głębokiej o minimalnej średnicy 60 mm lub puszce z kieszenią).
- Do łączenia przewodów użyj złączek elektrycznych (kostek ze złączem śrubowym, złączek z zaciskiem ruchomym itp.).
- Do wyjścia przekaźnikowego możesz podłączyć urządzenie 230 V AC o poborze prądu do 5 A.
- Do wejścia sterującego możesz podłączyć przycisk dzwinkowy lub przełącznik przeznaczony do instalacji elektrycznych 230 V.
- Do podłączenia przycisku / przełącznika użyj przewodów giętkich o przekroju 0,5-0,75 mm².

Montaż Smart 2-CH Relay

1. Wyłącz zasilanie w obwodzie, do którego ma być podłączony sterownik.
2. Otwórz puszkę, w której ma zostać zamontowany sterownik.
3. Podłącz sterownik do obwodu zasilania 230 V AC (rys. 138):
 - przewód brązowy [L] do przewodu fazowego.
 - przewód niebieski [N] do przewodu neutralnego.
4. Przewody wyjść przekaźnikowych sterownika połącz z przewodami obwodów elektrycznych, którymi ma sterować sterownik (rys. 138).
5. Podłącz przyciski / przełączniki do wejść sterownika (rys. 138).
6. Umieść sterownik w puszce. Przewody elektryczne powinny znaleźć się za obudową sterownika.
7. Włącz zasilanie w obwodzie, do którego podłączony jest sterownik.
8. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj sterownik do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, naciśnij przycisk na obudowie oznaczony symbolem + (rys. 137).
9. Zamknij puszkę.


138



4.5.25 Instalacja Smart Switch Controller

Opis Smart Switch Controller

139



① pokrywa gniazda baterii (CR14250 3 V). Użyj śrubokręta, aby zdjąć pokrywę (rys. 139).

② przycisk do:

- zarejestrowania modułu w systemie – naciśnij w trakcie dodawania modułu do systemu,
- zablokowania / odblokowania rejestracji – naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby zablokować / odblokować możliwość dodania modułu do systemu.

Przewody

COM [czarny] - masa.

SW1 [biały] - wejście sterujące 1.

SW2 [biały] - wejście sterujące 2.

SW3 [biały] - wejście sterujące 3.

SW4 [biały] - wejście sterujące 4.


Wskazówki instalacyjne dla Smart Switch Controller

- Moduł powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj modułu na zewnątrz.
- Zainstaluj moduł w puszcze elektroinstalacyjnej (puszce głębokiej o minimalnej średnicy 60 mm lub puszcze z kieszenią).
- Do łączenia przewodów użyj złączek elektrycznych (kostek ze złączem śrubowym, złączek z zaciskiem ruchomym itp.).
- Do wejść sterownika możesz podłączyć przycisk dzwonkowy lub przełącznik. Zaleca się podłączenie przycisku dzwonkowego, ponieważ oferuje on większą funkcjonalność.


Montaż Smart Switch Controller

1. Zamontuj baterię w module (rys. 140).
2. Otwórz puszkę, w której ma zostać zamontowany moduł.
3. Podłącz przyciski / przełączniki do wejść modułu (rys. 141).
4. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj moduł do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, naciśnij przycisk na obudowie oznaczony symbolem + (rys. 139).
5. Umieść moduł w puszcze. Przewody powinny znaleźć się za obudową modułu.
6. Zamknij puszkę.

140



141




4.5.26 Instalacja Smart Button

Wskazówki instalacyjne dla Smart Button

- Przycisk powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj przycisku na zewnątrz.

Montaż Smart Button

1. Otwórz obudowę przycisku (rys. 142).



2. Przyklej taśmę dwustronną do podstawy obudowy.
3. Przyklej podstawę obudowy do podłoża.
4. Uruchom aplikację Be Wave i dodaj przycisk do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, zamontuj baterię w przycisku.
5. Zamknij obudowę przycisku.

4.6 Dodanie do systemu Smart Keyfob

Uruchom aplikację Be Wave i dodaj Smart Keyfob do systemu. Kiedy wyświetlone zostanie polecenie włączenia urządzenia, naciśnij dowolny przycisk pilota.

5. Testowanie

Zaleca się przetestowanie działania urządzeń po ich dodaniu do systemu i okresowe sprawdzanie, czy urządzenia działają poprawnie. W aplikacji BE WAVE dostępny jest tryb diagnostyczny na potrzeby testowania urządzeń i ich serwisowania (wymiana baterii w urządzeniu, czyszczenie komory dymu czujki Fire Detector Plus / Fire Detector Pro itp.). Gdy włączony jest tryb diagnostyczny:

- działają wskaźniki LED w czujkach (wskaźniki te są wyłączone w czasie normalnej pracy) – możesz sprawdzić np. czy czujki ruchu wykrywają ruch,
- czujki Outdoor Motion Detector i Outdoor Dusk Detector szybciej reagują na zmianę natężenia światła – możesz zasłonić czujkę np. tekturowym pudełkiem lub grubą, ciemną tkaniną i już po 3 sekundach czujka powinna wykryć zmierzch,
- czujka Glass Break Detector reaguje na sam dźwięk tłuczonego szkła (dźwięk wysokiej częstotliwości),
- zablokowana jest sygnalizacja sabotażu w syrenach – możesz otworzyć obudowę syreny bez obaw o uruchomienie sygnalizacji.



Po włączeniu trybu diagnostycznego odbywa się automatyczna kalibracja czujnika mikrofalowego w czujkach Motion Detector Plus, Outdoor Motion Detector i Outdoor Curtain Detector. Przez 10 sekund od włączenia trybu diagnostycznego w obszarze detekcji czujnika mikrofalowego nie powinno być żadnego poruszającego się obiektu, ponieważ uniemożliwi to prawidłowe skalibrowanie czujnika.

5.1 Włączenie trybu diagnostycznego

1. Dotknij ikonę .
2. Dotknij kolejno *Diagnostyka > Włącz tryb diagnostyczny*.



Wszystkie urządzenia zostaną przełączone w tryb diagnostyczny dopiero po pewnym czasie (do 24 sekund).

Zgodnie z wymaganiami normy EN 50131 poziom sygnału radiowego wysyłanego przez urządzenia bezprzewodowe jest obniżany, gdy włączony jest tryb diagnostyczny.

Pamiętaj, żeby wyłączyć tryb diagnostyczny po zakończeniu testowania lub serwisowania urządzeń BE WAVE.

6. Konserwacja

6.1 Aktualizacja oprogramowania

1. Dotknij ikonę .
2. Dotknij kolejno *Konfiguracja Smart HUB > Aktualizuj system*.
3. Dotknij *Tak*, aby zaktualizować oprogramowanie kontrolera i urządzeń BE WAVE.



Przycisk Aktualizuj system jest dostępny, gdy dostępna jest nowa wersja oprogramowania.

Po zaktualizowaniu oprogramowania kontroler zostanie zrestartowany.

Rozesłanie plików aktualizacyjnych do urządzeń BE WAVE może zająć trochę czasu. Sama aktualizacja urządzenia trwa kilka sekund. Urządzenie nie realizuje wówczas swoich normalnych funkcji.

6.2 Wymiana akumulatora / baterii



Zachowaj szczególną ostrożność w trakcie wymiany akumulatora / baterii. Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego montażu akumulatora / baterii.

Zużytych akumulatorów / baterii nie wolno wyrzucać, lecz należy się ich pozbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Akumulator kontrolera Smart HUB Plus / Smart HUB / Smart HUB Plus LV nie jest ładowany, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C.

6.2.1 Wymiana akumulatora w kontrolerze Smart HUB Plus / Smart HUB / Smart HUB Plus LV




Akumulator w kontrolerze powinien wymienić wykwalifikowany personel.

Aplikacja Be Wave powiadomi cię o słabym akumulatorze w kontrolerze. Baterię należy wówczas jak najszybciej wymienić.



Rysunki pokazują wymianę akumulatora w kontrolerze Smart HUB Plus / Smart HUB.

1. Włącz tryb diagnostyczny w aplikacji Be Wave.
2. Otwórz obudowę kontrolera.
3. Wyjmij stary akumulator (rys. 143).
4. Zamontuj nowy akumulator (rys. 144).
5. Zamknij obudowę kontrolera i zablokuj ją wkrętami.
6. Wyłącz tryb diagnostyczny w aplikacji Be Wave.



6.2.2 Wymiana baterii w urządzeniu BE WAVE

Aplikacja Be Wave powiadomi cię o słabej baterii w urządzeniu BE WAVE. Baterię należy wówczas jak najszybciej wymienić.

Fire Detector Plus, Fire Detector Pro i Carbon Monoxide Detector dodatkowo informują o słabej baterii 3 błyskami wskaźnika LED i 3 dźwiękami co 30 sekund.

1. Na karcie głównej aplikacji Be Wave dotknij pomieszczenie, w którym zainstalowane jest urządzenie ze słabą baterią.
2. Dotknij nazwę urządzenia, w którym jest słaba bateria.
3. Dotknij *Wymiana baterii*.
4. Otwórz obudowę urządzenia.
5. Wyjmij rozładowaną baterię.
6. Zamontuj nową baterię.
7. Zamknij obudowę urządzenia.
8. W aplikacji Be Wave dotknij *Odblokuj urządzenie*.

Wymiana baterii w Outdoor Siren




Nowa bateria musi zostać zainstalowana w sposób opisany niżej, aby uruchomić procedurę inicjowania baterii. Tylko odpowiednio zainicjowana bateria zapewni wymagane parametry zasilania.

1. Na karcie głównej aplikacji Be Wave dotknij pomieszczenie, w którym zainstalowana jest syrena ze słabą baterią.
2. Dotknij nazwę syreny, w której jest słaba bateria.
3. Dotknij *Wymiana baterii*.
4. Gdy skrajna lewa dioda w syrenie zacznie migać co 3 sekundy, możesz otworzyć obudowę syreny.
5. Wyjmij słabą baterię.
6. Naciśnij i przytrzymaj styk sabotażowy.
7. Zamontuj nową baterię.
8. Gdy skrajna lewa dioda w syrenie zacznie migać co sekundę, puść styk sabotażowy. Miganie diody sygnalizuje inicjowanie baterii. Dopiero, gdy dioda przestanie migać, syrena jest gotowa do normalnej pracy.
9. W aplikacji Be Wave uruchom funkcję „Odblokuj urządzenie”.

Otwarcie obudowy Smart Keyfob

145




6.3 Czyszczenie komory dymu czujki Fire Detector Plus / Fire Detector Pro



Aplikacja Be Wave powiadomi cię o potrzebie wyczyszczenia komory dymu.

Rysunki pokazują czujkę Fire Detector Plus.

1. Włącz tryb diagnostyczny w aplikacji Be Wave.
2. Wykręć wkręt blokujący pokrywę czujki i otwórz obudowę czujki.
3. Wyjmij baterię.
4. Odchyl blokadę (rys. 146) i przekręć moduł elektroniki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 147).
5. Wyjmij moduł elektroniki z komorą dymu (rys. 148).
6. W przypadku czujki Fire Detector Plus, zdejmij element z termistorem z pokrywy komory dymu (rys. 149).
7. Odchyl zaczep (rys. 150) i zdejmij pokrywę komory dymu (rys. 151).



8. Delikatnym pędzelkiem lub sprężonym powietrzem wyczyść labirynt w pokrywie i podstawę komory dymu, zwracając uwagę na zagłębienia, w których znajdują się diody.
9. Załóż pokrywę komory dymu.
10. W przypadku czujki Fire Detector Plus, załóż element z termistorem na komorę dymu.

11. Włóż moduł elektroniki z komorą dymu do pokrywy i przykręć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
12. Zamontuj baterię.
13. Załóż pokrywę czujki i zablokuj ją wkrętem.
14. Naciśnij przycisk testu / kasowania. Po chwili powinien zostać wywołany alarm pożarowy. Zasygnalizuje go czujka (dźwięk ciągły i świecenie diody) i powiadomi o nim aplikacja Be Wave.
15. Naciśnij ponownie przycisk testu / kasowania, aby skasować alarm.
16. Wyłącz tryb diagnostyczny w aplikacji Be Wave.

6.4 Przywrócenie ustawień fabrycznych kontrolera

6.4.1 Przywrócenie ustawień fabrycznych z aplikacji Be Wave

1. Dotknij ikonę .
2. Dotknij kolejno *Konfiguracja Smart HUB > Przywróć ustawienia fabryczne*.
3. Dotknij *Tak*, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

6.4.2 Sprzętowe przywrócenie ustawień fabrycznych

1. Włącz tryb diagnostyczny w aplikacji Be Wave.
2. Otwórz obudowę kontrolera.
3. Włóż szpilkę w otwór oznaczony ⑥ na rysunku 2 i przytrzymaj przez 5 sekund.

6.5 Wyłączenie kontrolera Smart HUB Plus / Smart HUB


1. Odłącz kabel zasilania od gniazda sieci elektrycznej.
2. Wykręć wkręty blokujące otwarcie obudowy kontrolera.
3. Otwórz obudowę kontrolera.
4. Wyjmij akumulator.

6.6 Wyłączenie kontrolera Smart HUB Plus LV

1. Wyłącz zasilanie DC kontrolera.
2. Wykręć wkręty blokujące otwarcie obudowy kontrolera.
3. Otwórz obudowę kontrolera.
4. Wyjmij akumulator.

7. Użytkowanie Smart Keypad

152



7.1 Wskaźniki LED

LED	Kolor	Opis
	niebieski	świeci – włączony jest tryb diagnostyczny
	żółty	miga – awaria lub pamięć awarii
	zielony	świeci – włączona jest ochrona miga – odliczany jest czas na wyjście
	czerwony	świeci – alarm lub pamięć alarmu



Jeżeli w systemie włączony jest tryb Grade 2, dioda jest wyłączona.

Gdy w systemie włączona jest ochrona, dioda jest wyłączona.

7.2 Klawisze

Funkcje klawiszy	
1 ... 0	dotknij, aby wprowadzić cyfrę (wprowadzanie kodu dostępu)
⊗	dotknij, aby anulować wprowadzony kod dostępu
✓	wprowadź kod dostępu i dotknij, aby włączyć ochronę / wyłączyć ochronę / skasować alarm
⊙	dotknij, aby uruchomić akcję 1 wprowadź kod dostępu i dotknij, aby uruchomić akcję 2
⊙	dotknij, aby uruchomić akcję 3 wprowadź kod dostępu i dotknij, aby uruchomić akcję 4



Dostępność akcji zależy od ustawień klawiatury.

7.3 Sygnalizacja dźwiękowa



Sygnalizację dźwiękową można wyłączyć.

7.3.1 Dźwięki generowane podczas używania klawiatury

1 krótki dźwięk – dotknięcie klawisza.

4 krótkie dźwięki – potwierdzenie uruchomienia funkcji.

2 długie dźwięki – odmowa uruchomienia funkcji (błędny kod dostępu lub funkcja niedostępna) / anulowanie wprowadzonego kodu dostępu.

7.3.2 Sygnalizacja zdarzeń

1 długi dźwięk co 3 sekundy – odliczanie czasu na wyjście – czas dłuższy od 10 sekund.

1 krótki dźwięk co sekundę – odliczanie czasu na wyjście – czas krótszy od 10 sekund.

1 bardzo długi dźwięk – koniec czasu na wyjście.

2 krótkie dźwięki co sekundę – odliczanie czasu na wejście.

Dźwięk ciągły – alarm. Sygnalizacja alarmu trwa maksymalnie 60 sekund.

7.4 Tryby pracy klawiatury zasilanej z baterii

Gdy klawiatura jest zasilana z baterii, pracuje w jednym z dwóch trybów:

Wybudzona – wskaźniki LED, podświetlenie i sygnalizacja dźwiękowa działają. Klawiatura jest wybudzana:

- po dotknięciu i przytrzymaniu dowolnego klawisza przez 1 sekundę,
- gdy sygnalizowany jest czas na wyjście,
- gdy sygnalizowany jest czas na wejście,
- gdy sygnalizowany jest alarm.



W przypadku sygnalizacji klawiatura jest wybudzana z kilkusekundowym opóźnieniem. Spowodowane jest to specyfiką komunikacji radiowej w systemie.

Jeżeli dla klawiatury włączony jest tryb ECO, klawiatura jest wybudzana tylko po dotknięciu i przytrzymaniu dowolnego klawisza przez 1 sekundę.

Uśpiona – wskaźniki LED, podświetlenie i sygnalizacja dźwiękowa nie działają. Tryb ten służy oszczędzaniu baterii. Klawiatura jest usypiana:

- po 60 sekundach od ostatniego dotknięcia klawisza,
- gdy kończy się sygnalizacja czasu na wyjście,
- gdy kończy się sygnalizacja czasu na wejście,
- po 60 sekundach sygnalizowania alarmu.



Klawiatura nie jest usypiana, jeżeli jest zasilana z zasilacza zewnętrznego (zasilacz APS-055 firmy SATEL). Wskaźniki LED, podświetlenie i sygnalizacja dźwiękowa działają cały czas.

8. Użytkowanie Smart Keyfob

153



Do przycisków pilota należy przypisać akcje w aplikacji Be Wave.


Naciśnij przycisk, aby uruchomić akcję. Zaczną migać wszystkie wskaźniki LED. Diody przestaną migać, gdy:

- transmisja z pilota zostanie odebrana: usłyszysz 2 dźwięki (3 dźwięki, jeżeli bateria jest słaba) i mignie:
 - zielony wskaźnik – akcja została uruchomiona,
 - czerwony wskaźnik – akcja nie została uruchomiona / do przycisku nie jest przypisana akcja.
- transmisja z pilota nie zostanie odebrana przez kilka sekund: usłyszysz 1 długi dźwięk.

9. Ręczna obsługa urządzeń

9.1 Ręczna obsługa Smart Termostat

154



① wyświetlacz LED.

② pokrętło.

9.1.1 Wyświetlacz LED

Normalnie wyświetlacz jest wyłączony. Dotknij pokrętło (rys. 119), aby włączyć wyświetlacz.

Po włączeniu wyświetlacz pokazuje temperaturę z wybranego czujnika w stopniach Celsjusza (rys. 154). Na wyświetlaczu wyświetlane są symbole i komunikaty.

Wyświetlacz zostanie wyłączony po 20 sekundach od wykonania ostatniej operacji przy użyciu pokrętła.

Symbole na wyświetlaczu

-  wyświetlana jest temperatura ustawiona dla dnia.
-  wyświetlana jest temperatura ustawiona dla nocy.
-  wyświetlana jest temperatura ustawiona dla trybu pracy *ECO*.
-  wyświetlana jest temperatura ustawiona ręcznie.
-  wyświetlana jest temperatura z czujnika.
-  wykryto otwarte okno i zawór jest zamknięty.

Komunikaty na wyświetlaczu

-  głowica oczekuje na uruchomienie kalibracji. Naciśnij pokrętło, aby uruchomić kalibrację.
-  trwa adaptacja głowicy.
-  pokrętło głowicy jest zablokowane. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 3 sekundy, aby je odblokować. Pokrętło można odblokować, jeżeli zostało zablokowane ręcznie. Jeżeli w aplikacji Be Wave włączona jest opcja *Blokada przed dziećmi*, pokrętła nie można odblokować ręcznie.

-  słabe baterie (napięcie baterii spadło poniżej 2,3 V). Wymień baterie.
-  uruchomiona jest ochrona przed zamarzaniem.
-  uruchomiona jest funkcja szybkiego ogrzewania (liczba na końcu to minuty pozostałe do zakończenia funkcji). Jeżeli chcesz zakończyć funkcję szybkiego ogrzewania, naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 3 sekundy.
-  zawór jest zamknięty. Naciśnij lub przekręć pokrętło, aby otworzyć zawór.
-  problem ze zmianą pozycji zaworu. Sprawdź zamocowanie głowicy na zaworze i działanie zaworu lub zrestartuj głowicę (wyjmij i włóż baterie).
-  nieprawidłowy zakres pracy głowicy (błąd kalibracji). Sprawdź zamocowanie głowicy na zaworze lub zrestartuj głowicę (wyjmij i włóż baterie).
-  blokada sterowania zaworem w celu ochrony baterii przed całkowitym rozładowaniem (napięcie baterii spadło poniżej 2,2 V). Wymień baterie.
-  problem z pokrętłem.
-  błąd silnika.
-  błąd wewnętrzny.
-  problem z całkowitym zamknięciem zaworu (błąd kalibracji). Sprawdź zamocowanie głowicy na zaworze lub zrestartuj głowicę (wyjmij i włóż baterie).

Odwrócenie temperatury / komunikatów na wyświetlaczu o 180°

1. Zdejmij osłonę głowicy (rys. 117).
2. Wyjmij baterie.
3. Zainstaluj ponownie baterie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat .
4. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund pokrętło (rys. 119). Komunikat na wyświetlaczu zostanie obrócony o 180°.
5. Załóż osłonę głowicy (rys. 118).

9.1.2 Pokrętło

Naciśnięcie (rys. 119) – włączenie wyświetlacza / zmiana trybu pracy / zatwierdzenie nowych ustawień temperatury.

Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy – zablokowanie pokrętła / odblokowanie pokrętła / wejście w edycję temperatury wybranego trybu pracy / zakończenie funkcji szybkiego ogrzewania.

Przekręcenie w prawo – zwiększenie temperatury.

Przekręcenie w lewo – zmniejszenie temperatury.

Naciśnięcie i przekręcenie w prawo – uruchomienie funkcji szybkiego ogrzewania (BOOST).

Naciśnięcie i przekręcenie w lewo – całkowite zamknięcie zaworu.

9.1.3 Ręczna zmiana trybu pracy głowicy

1. Naciśnij pokrętło, aby włączyć wyświetlacz.
2. Naciskaj pokrętło, aż wyświetlona zostanie temperatura dla trybu pracy, który chcesz włączyć.
3. Zaczekaj 10 sekund. Wyświetlona zostanie temperatura z wybranego czujnika.

9.1.4 Tymczasowe ustawienie innej temperatury



Ustawiona w ten sposób temperatura będzie używana do czasu zmiany trybu pracy.


Funkcja jest niedostępna, gdy włączony jest tryb ECO. Zmień najpierw tryb pracy, a potem ustaw inną temperaturę.

1. Naciśnij pokrętkę, aby włączyć wyświetlacz.
2. Naciśnij pokrętkę, aby wyświetlić aktualnie ustawioną temperaturę.
3. Przy użyciu pokrętki ustaw nową temperaturę.
4. Naciśnij pokrętkę, aby zatwierdzić zmianę.

9.1.5 Zmiana ustawień temperatury dla wybranego trybu pracy

1. Naciśnij pokrętkę, aby włączyć wyświetlacz.
2. Naciskaj pokrętkę, aż wyświetlona zostanie temperatura dla trybu pracy, który chcesz edytować.
3. Naciśnij pokrętkę i przytrzymaj przez 3 sekundy. Wyświetlana temperatura zacznie migać.
4. Przy użyciu pokrętki ustaw nową temperaturę.
5. Naciśnij pokrętkę, aby zatwierdzić zmianę.
6. Naciskaj pokrętkę, aż wyświetlona zostanie temperatura dla trybu pracy, który chcesz włączyć.

9.2 Ręczna obsługa Smart Plug



① wskaźnik LED.

② przycisk.

9.2.1 Wskaźnik LED

Sposób działania wskaźnika LED ustawisz w aplikacji Be Wave. Jeżeli wskaźnik LED jest włączony, sygnalizuje on:

świeci – wtyczka jest włączona. W aplikacji możesz wybrać, czy kolor świecenia ma zależeć od zużycia energii, czy ma to być jeden kolor.

miga na żółto – wtyczka jest wyłączona z powodu przeciążenia. Urządzenie podłączone do wtyczki pobiera więcej mocy niż 2300 W i wtyczka nie może nim sterować.

miga na czerwono – wtyczka jest wyłączona z powodu przegrzania. Po schłodzeniu wtyczka wróci do pracy.

9.2.2 Przycisk

Naciśnięcie – włączenie / wyłączenie wtyczki (urządzenia podłączonego do wtyczki).

Naciśnięcie i przytrzymanie przez 10 sekund – zablokowanie / odblokowanie możliwości dodania wtyczki do systemu.

10. Dane techniczne

10.1 Smart HUB Plus / Smart HUB

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym).....	do 2000 m
Napięcie zasilania	230 V AC, 50 Hz
Akumulator.....	18650 3,6 V / 3200 mAh
Pobór mocy w stanie gotowości	
Smart HUB Plus	1,85 W
Smart HUB	1,82 W
Maksymalny pobór mocy	
Smart HUB Plus	2,8 W
Smart HUB	2,65 W
Pobór prądu w stanie gotowości z akumulatora	
Smart HUB Plus	272 mA
Smart HUB	252 mA
Prąd ładowania akumulatora	185 mA
Napięcie zgłoszenia słabego akumulatora.....	3,2 V
Napięcie odcięcia akumulatora	2,7 V
Temperatura pracy akumulatora	
rozładowanie	-10°C...+60°C
ładowanie	0°C...+45°C
Obsługiwane karty pamięci	microSD, micro SDHC
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-1	Grade 2
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5.....	II
Zakres temperatur pracy.....	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	158 x 158 x 30 mm
Masa	
Smart HUB Plus	411 g
Smart HUB	406 g

10.2 Smart HUB Plus LV

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym).....	do 2000 m
Napięcie zasilania	9...28 V DC
Akumulator.....	18650 3,6 V / 3200 mAh
Pobór prądu w stanie gotowości	
zasilanie 9 V DC.....	113 mA
zasilanie 28 V DC.....	42 mA
Maksymalny pobór prądu	
zasilanie 9 V DC.....	240 mA

zasilanie 28 V DC	60 mA
Pobór prądu w stanie gotowości z akumulatora	220 mA
Prąd ładowania akumulatora	205 mA
Napięcie zgłoszenia słabego akumulatora	3,2 V
Napięcie odcięcia akumulatora	2,7 V
Temperatura pracy akumulatora	
rozładowanie	-10°C...+60°C
ładowanie	0°C...+45°C
Obsługiwane karty pamięci	microSD, micro SDHC
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-1	Grade 2
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	158 x 158 x 30 mm
Masa	324 g

10.3 Smart Keypad (AKP-200)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1100 m
Baterie	2 x LR6 AA 1,5 V
Pobór prądu w stanie gotowości z baterii	155 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,45 V
Napięcie zasilania (zasilacz zewnętrzny)	5...12 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości z zasilacza APS-055	27 mA
Maksymalny pobór prądu z zasilacza APS-055	50 mA
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-1	Grade 2
Spełniane normy	EN 50131-1, EN 50130-4, EN 50130-5
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+50°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	45 x 128 x 21 mm
Masa	75 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AKP-200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.4 Motion Detector (APD-200)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1800 m
Bateria	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii	do 2 lat

Pobór prądu w stanie gotowości	70 μ A
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,75 V
Pomiar temperatur w zakresie	-10°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	$\pm 1^\circ\text{C}$
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Czas rozruchu	35 s
Zalecana wysokość montażu	2 m...2,4 m
Maksymalny obszar detekcji	15 m x 24 m, 90°
Spełniane normy	EN 50131-1, EN 50130-4, EN 50130-5
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-2-2 (montaż bezpośrednio do ściany)	Grade 2
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93 $\pm$ 3%
Wymiary	62 x 137 x 42 mm
Masa	132 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego APD-200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.5 Motion Detector Pet (APD-200 Pet)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1800 m
Bateria	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	70 μ A
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,75 V
Pomiar temperatur w zakresie	-10°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	$\pm 1^\circ\text{C}$
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Czas rozruchu	35 s
Zalecana wysokość montażu	2,4 m
Maksymalny obszar detekcji	14 m x 16 m, 83°
Spełniane normy	EN 50131-1, EN 50130-4, EN 50130-5
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-2-2	Grade 2
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93 $\pm$ 3%
Wymiary	62 x 137 x 42 mm
Masa	107 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego APD-200 Pet jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.6 Motion Detector Cam (APCAM-200)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1800 m
Bateria	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości z baterii	90 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,75 V
Napięcie zasilania (zasilacz zewnętrzny)	5...12 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości z zasilacza APS-055	16 mA
Maksymalny pobór prądu z zasilacza APS-055	710 mA
Pomiar temperatur w zakresie	-10°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	±1°C
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Czas rozruchu	35 s
Kamera	
Rozdzielczość zdjęć	640 x 480 pikseli
Format zdjęć	JPG
Liczba zdjęć po alarmie	3
Zalecana wysokość montażu	2 m...2,4 m
Maksymalny obszar detekcji	15 m x 24 m, 90°
Spełniane normy	EN 50131-1, EN 50130-4, EN 50130-5
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-2-2	Grade 2
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	62 x 137 x 43 mm
Masa	159 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego APCAM-200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.7 Motion Detector Plus (APMD-250)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1800 m
Bateria	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	75 µA

Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,75 V
Pomiar temperatur w zakresie	-10°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	±1°C
Częstotliwość mikrofal.....	24,125 GHz
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Czas rozruchu.....	40 s
Zalecana wysokość montażu	2 m...2,4 m
Maksymalny obszar detekcji	15 m x 24 m, 90°
Spełniane normy	EN 50131-1, EN 50130-4, EN 50130-5
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-2-4 (montaż bezpośrednio do ściany).....	Grade 2
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5.....	II
Zakres temperatur pracy.....	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary.....	62 x 137 x 42 mm
Masa	152 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego APMD-250 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.8 Outdoor Motion Detector (AOD-210)

Pasmo częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym).....	do 1500 m
Bateria	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii.....	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	75 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii.....	2,75 V
Pomiar natężenia światła w zakresie	2 lx...250 lx
Pomiar temperatur w zakresie	-40°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	±1°C
Częstotliwość mikrofal.....	24,125 GHz
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Czas rozruchu.....	40 s
Zalecana wysokość montażu	2,4 m
Maksymalny obszar detekcji	16 m x 16 m, 90°
Spełniane normy	EN 50131-1, EN 50130-4, EN 50130-5
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-2-4	Grade 2
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5.....	IIIa
Zakres temperatur pracy.....	-40°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Stopień ochrony IP	IP54
Wymiary.....	65 x 138 x 58 mm
Masa	182 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AOD-210 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.9 Curtain Detector (ACD-220)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1300 m
Bateria.....	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	70 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,75 V
Pomiar temperatur w zakresie	-10°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	±1°C
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...1 m/s
Czas rozruchu	5 s
Maksymalny obszar detekcji	5 m x 1 m, 15°
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	20 x 102 x 25 mm
Masa	43 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ACD-220 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.10 Outdoor Curtain Detector (AOCD-260)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1300 m
Bateria.....	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	70 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,75 V
Pomiar temperatur w zakresie	-40°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	±1°C
Częstotliwość mikrofal.....	24,125 GHz
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Czas rozruchu	45 s
Zalecana wysokość montażu	2,4 m
Maksymalny obszar detekcji	10 m x 0,6 m, 6°

Spełniane normy	EN 50131-1, EN 50130-4, EN 50130-5
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-2-4 (montaż bezpośrednio do ściany).....	Grade 2
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5.....	IIIa
Zakres temperatur pracy.....	-40°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Stopień ochrony IP	IP54
Wymiary.....	44 x 105 x 40 mm
Masa	118 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AOCD-260 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.11 Glass Break Detector (AGD-200)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym).....	do 1300 m
Bateria	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii.....	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	90 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii.....	2,75 V
Pomiar temperatur w zakresie	-10°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	±1°C
Zasięg detekcji czujki	do 6 m
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-5-3
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5.....	II
Zakres temperatur pracy.....	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary.....	20 x 102 x 23 mm
Masa	39 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AGD-200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.12 Multipurpose Detector (AXD-200)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym).....	do 1300 m
Bateria	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii.....	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	55 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii.....	2,75 V
Czułość wejścia M1 (NC).....	240 ms

Pomiar temperatur w zakresie	-10°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	±1°C
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-2-6	Grade 2
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary obudowy urządzenia	20 x 102 x 23 mm
Wymiary obudowy magnesu do montażu powierzchniowego	15 x 52 x 6 mm
Wymiary podkładki pod magnes do montażu powierzchniowego	15 x 52 x 6 mm
Wymiary obudowy magnesu do montażu wpuszczanego	∅10 x 28 mm
Masa	59 g

Czujka otwarcia / Czujka otwarcia i wstrząsowa

Maksymalna szczelina

magnes powierzchniowy	20 mm
magnes wpuszczany	18 mm

Czujka wstrząsowa / Czujka otwarcia i wstrząsowa

Zasięg detekcji wstrząsów (w zależności od typu podłoża)..... do 3 m



Podany zasięg należy traktować orientacyjnie. Rzeczywisty zasięg należy określić wykonując testy po przymocowaniu czujki.

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AXD-200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.13 Opening Detector (AXD-200 Lite)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1300 m
Bateria	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	48 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,75 V
Maksymalna szczelina	
magnes powierzchniowy	20 mm
magnes wpuszczany	18 mm
Czułość wejścia M1 (NC)	240 ms
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-2-6	Grade 2
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary obudowy urządzenia	20 x 102 x 23 mm

Wymiary obudowy magnesu do montażu powierzchniowego	15 x 52 x 6 mm
Wymiary podkładki pod magnes do montażu powierzchniowego	15 x 52 x 6 mm
Wymiary obudowy magnesu do montażu wpuszczanego	ø10 x 28 mm
Masa	59 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AXD-200 Lite jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.14 Flood Detector (AFD-200)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1300 m
Bateria	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii	do 5 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	45 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,75 V
Pomiar temperatur w zakresie	-10°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	±1°C
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Stopień ochrony IP	X4
Wymiary	65 x 65 x 24 mm
Masa	47 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AFD-200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.15 Fire Detector Plus (ASD-200)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1200 m
Bateria	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	30 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,75 V
Statyczna temperatura zgłoszenia alarmu	54°C
Pomiar temperatur w zakresie	0°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	±1°C
Zakres temperatur pracy	0°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary obudowy	ø108 x 61 mm

Masa 172 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ASD-200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.16 Fire Detector Pro (ASD-250)

Pasma częstotliwości pracy 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
 Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) do 1200 m
 Bateria CR123A 3 V
 Oczekiwany czas pracy baterii do 2 lat
 Pobór prądu w stanie gotowości 90 µA
 Napięcie zgłoszenia słabej baterii 2,75 V
 Zakres temperatur pracy 0°C...+55°C
 Maksymalna wilgotność 93±3%
 Wymiary ø108 x 54 mm
 Masa 172 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ASD-250 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

Bezprzewodowa czujka dymu ASD-250 spełnia zasadnicze wymagania Rozporządzeń i Dyrektyw Unii Europejskiej:

CPR 305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych;

RED Dyrektywę 2014/53/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE.

Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB w Józefowie wydała dla bezprzewodowej czujki dymu typu ASD-250 Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych wyrobu budowlanego 1438-CPR-0645, potwierdzający zgodność z wymaganiami normy PN-EN 14604:2006.

Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB w Józefowie przebadła bezprzewodową czujkę dymu typu ASD-250 potwierdzając zgodność z normą EN 14604 w zakresie załącznika L „Czujki przystosowane do montażu w rekreacyjnych pojazdach mieszkalnych”.

Certyfikat oraz Deklarację Właściwości Użytkowych można pobrać ze strony internetowej www.satel.pl.



SATEL Sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLSKA

1438

1438-CPR-0645

DOP/CPR/0645

EN 14604

Bezpieczeństwo pożarowe. Bezprzewodowa czujka dymu ASD-250, autonomiczna, z możliwością współpracy radiowej z systemem sygnalizacji włamania i napadu, działająca z wykorzystaniem światła rozproszonego do stosowania w budynkach.

Deklaracja Właściwości Użytkowych DOP/CPR/0645

Zastosowanie – bezpieczeństwo pożarowe.

Dane techniczne – patrz niniejsza instrukcja.

10.17 Carbon Monoxide Detector (ACMD-200)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym).....	do 1500 m
Bateria	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii.....	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	62 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii.....	2,75 V
Pomiar temperatur w zakresie	0°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	±1°C
Zakres temperatur pracy.....	0°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary.....	ø108 x 54 mm
Masa.....	153 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ACMD-200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.18 Outdoor Dusk Detector (ADD-200)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym).....	do 1300 m
Bateria	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii.....	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	20 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii.....	2,75 V
Pomiar natężenia światła w zakresie	2 lx...250 lx
Pomiar temperatur w zakresie	-20°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	±1°C

Czas rozruchu	5 s
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	III
Zakres temperatur pracy	-20°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Stopień ochrony IP	IP65
Wymiary	58 x 115 x 34 mm
Masa	95 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ADD-200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.19 Multi Sensor (ATPH-200)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1300 m
Bateria	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii	do 5 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	48 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,75 V
Pomiar temperatur w zakresie	-10°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	±0,2°C
Rozdzielczość pomiaru temperatury	0,1°C
Pomiar ciśnienia w zakresie	260...1260 hPa
Dokładność pomiaru ciśnienia	±0,1 hPa
Rozdzielczość pomiaru ciśnienia	0,1 hPa
Pomiar wilgotności w zakresie	0%RH...93%RH
Dokładność pomiaru wilgotności	±1,5%RH
Rozdzielczość pomiaru wilgotności	0,1%RH
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	20 x 102 x 23 mm
Masa	43 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ATPH-200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.20 Outdoor Siren (ASP-200)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 2000 m
Bateria	ER34615 3,6 V

Oczekiwany czas pracy baterii.....	do 2,5 roku
Pobór prądu w stanie gotowości	650 μ A
Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m)	do 105 dB
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-1	Grade 2
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5.....	IIIA
Zakres temperatur pracy.....	-40°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93 $\pm$ 3%
Wymiary	148 x 254 x 64 mm
Masa	762 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ASP-200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.21 Indoor Siren (ASP-215)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym).....	do 1500 m
Bateria	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii.....	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	70 μ A
Napięcie zgłoszenia słabej baterii.....	2,75 V
Pomiar temperatur w zakresie	-10°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	$\pm$ 1°C
Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m)	do 105 dB
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-1	Grade 2
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5.....	II
Zakres temperatur pracy.....	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93 $\pm$ 3%
Wymiary	87 x 133 x 37 mm
Masa	180 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ASP-215 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.22 Mini Multi Extender (ACX-210)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym).....	do 1400 m
Napięcie zasilania	4...24 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	30 mA

Maksymalny pobór prądu	35 mA
Wyjścia niskoprądowe typu OC	50 mA / 12 V DC
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	21 x 41 x 13 mm
Masa	10 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ACX-210 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.23 Multi Extender (ACX-220)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1300 m
Napięcie zasilania	12 V DC ±15%
Pobór prądu w stanie gotowości	35 mA
Maksymalny pobór prądu	120 mA
Wyjścia przekaźnikowe (obciążenie rezystancyjne)	1000 mA / 24 VDC
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary obudowy	126 x 158 x 32 mm
Masa	204 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ACX-220 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.24 Smart Dimmer (ADC-200)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 800 m
Napięcie zasilania	230 V AC, 50 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	0,6 W
Maksymalny pobór mocy	1 W
Minimalne obciążenie	1 W / 230 V AC
Maksymalne obciążenie	0,7 A / 150 W / 230 V AC
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5,
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C

Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	47 x 47 x 22 mm
Masa	33 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ADC-200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.25 Smart RGBW LED Driver (ARC-200)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1200 m
Napięcie zasilania	12...48 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,2 W
Maksymalny pobór mocy	1 W
Maksymalne obciążenie wyjścia	
używanie 4 wyjść	4 A / 125 W / 12...48 V DC
używanie 2 wyjść	8 A / 192 W / 12...24 V DC
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	47 x 47 x 22 mm
Masa	34 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ARC-200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.26 Smart Blinds (ARSC-200)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1000 m
Napięcie zasilania	230 V AC, 50 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	0,45 W
Maksymalny pobór mocy	1 W
Maksymalne obciążenie	1,7 A / 350 W / 230 V AC
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5,
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	47 x 47 x 22 mm
Masa	41 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ARSC-200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.27 Smart Termostat (ART-210)

Pasmo częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1000 m
Baterie	2 x LR6 AA 1,5 V
Oczekiwany czas pracy baterii	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	74 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,3 V
Pomiar temperatur w zakresie	-10°C...+50°C
Dokładność pomiaru temperatury	±0,1°C
Regulacja temperatury w zakresie	5°C...30°C
Dokładność regulacji temperatury	±0,5°C
Zakres temperatur pracy	-10°C...+50°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary obudowy urządzenia	ø56 x 97 mm
Masa	166 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ART-210 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.28 Smart Plug (ASW-200)

Pasmo częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1300 m
Napięcie zasilania	230 V AC, 50 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	0,73 W
Maksymalny pobór mocy	1,37 W
Prąd znamionowy (obciążenie rezystancyjne)	10 A
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary:	
ASW-200 E	ø45 x 67 mm
ASW-200 F	ø45 x 70 mm
Masa:	
ASW-200 E	60 g
ASW-200 F	61 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ASW-200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.29 Smart 2-CH Relay (ASW-210)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym).....	do 1300 m
Napięcie zasilania	230 V AC, 50 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości.....	0,47 W
Maksymalny pobór mocy	1 W
Znamionowe napięcie zestyków	250 V AC
Obciążalność wyjść przekaźnikowych w kategorii AC1	5 A / 250 V AC
Minimalny prąd zestyków	10 mA
Obciążalność prądowa trwała zestyku	5 A
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1	1250 VA
Minimalna moc łączeniowa	50 mW
Rezystancja zestyków.....	≤ 100 mΩ
Trwałość łączeniowa (liczba łączy) w kategorii AC1 (360 cykli/h).....	> 10 ⁵
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5.....	II
Zakres temperatur pracy.....	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	47 x 47,4 x 22 mm
Masa	40 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ASW-210 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.30 Smart Keyfob (APT-210)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym).....	do 1300 m
Bateria	CR 2032 3 V
Napięcie zgłoszenia słabej baterii.....	2,6 V
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5.....	II
Zakres temperatur pracy.....	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	37 x 66 x 14 mm
Masa	25 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego APT-210 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.31 Smart Switch Controller (ATX-200)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1700 m
Bateria.....	CR14250 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii.....	do 3 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	7 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,75 V
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Klasa środowiskowa wg EN50130-5.....	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	47 x 47 x 22 mm
Masa	40 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ATX-200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

10.32 Smart Button (APB-210)

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1300 m
Bateria.....	CR2032 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii.....	do 3 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	5 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,6 V
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5.....	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	ø50 x 13 mm
Masa	17 g

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego APB-210 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce